

平成29年10月10日

質疑回答書

- 1 公告番号 第489号
2 調達案件名 新潟市白山浦庁舎電力供給

この案件について、質疑がありましたので回答いたします。

質疑番号	回答
1 契約種別を教えてください。	業務用電力です。
2 入札対象施設の現供給者を教えてください。 また電力需給用複合計器（通信機能付）への取替が新電力事業者と契約締結するためには、必要不可欠ですが、一般電気事業者へのメーター交換の期間に関する事前検討依頼はお済でしょうか。	株式会社V-Powerです。 別紙のとおり、東北電力ネットサービスセンターへ事前調査を申し込んでおり、メーター切り替え工事は必要ないことを確認しております。
3 弊社は1施設に対して一枚の請求書の作成となっており、分割請求には対応出来かねます。またお支払いに関しましても以下の例1のようなご要望の場合はお客様から入金の内訳を事前にお知らせして頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。 (例1) 庁舎 ○, 〇〇〇円 自販機 ○, 〇〇〇円に分けて別々で入金します。	一枚の請求書でかまいません。
4 入札書及び内訳書に押印、割り印は必要でしょうか。また入札書の日付の指定、入札書と内訳書のお指定がございましたら教えてください。	必要ありません。 郵送の場合は、受領期間（平成29年10月23日～平成29年10月27日）の日付をご記入ください。 入札書をご持参いただく場合は、入札・改札日（平成29年10月31日）をご記入ください。
5 弊社は検針結果を書類・データにて報告することはできませんがよろしいでしょうか。（Webにて使用量を確認することはできません）※請求書は紙ベースとなります。	かまいません。

6 請求金額お支払を行う際のお支払方法についてお教えいただけますでしょうか。(振込又は引き落とし)	振込です。
7 弊社が落札した際、切替の期間が短くなっておりますが、これはご協力いただけますでしょうか。	2のとおりです。
8 入札書及び入札内訳書は、ホッチキス留め、割印をする必要が御座いますか。	必要ありません。
9 入札書へ記載する日付の指定は御座いますか。	4のとおりです。
10 契約期間中、旧一般電気事業者が料金の改定(値上げ・値下げ等)を行った場合、契約単価及び契約書文言等について協議を申出の場合がございます。その際、協議に応じて頂くことは可能でしょうか。	協議には応じますが、旧一般電気事業者が値上げをしたという理由だけで直ちに値上げを認めるものではありません。具体的な事情について検討した上で判断します。
11 受電月報(30分値データ、使用量閲覧)については、WEB上でのダウンロードのみとなりますので、ご容赦ください。	かまいません。
12 入札書に記載する日付を教えてください。	4のとおりです。
13 内訳書には単価を入力し、端数処理は入力されている数式の通りとするとの認識でよろしいでしょうか。	そのとおりです。
14 仕様書2(13)「打ち合わせの必要があるときに来庁できる体制をとらなければならない」とございますが、どのような打ち合わせが想定されますか。現地ではなく、電話やメールのやりとりで対応いただけますでしょうか。	来庁の必要がある場合は来ていただきます。
15 契約期間中に建替えや増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	ありません。
16 融雪用電力の契約はございますか。	ありません。

17 一般送配電事業者が値上げの際、契約単価見直しについて協議に応じて頂けますか。	10 のとおりです。
18 入札対象施設の現供給者を教えてください。	2 のとおりです。
19 現供給者が一般電気事業者の場合、開札から切替申込期限までが厳しいスケジュールとなっております。該当地域の一般電気事業者（ネットワークサービスセンター）と事前検討をされ、開札以降に切替手続をしても間に合うことの確約をいただいておりますか。もし確約をいただいていないようでしたら、念のためご確認頂けますか。	2 のとおりです。
20 請求書は WEB からのダウンロードにてご対応いただいております。また、検針結果は請求書の内訳をもって検針票に変えさせていただきます。その旨ご了承頂けますか。	請求書はWEBのみは不可とします。
21 毎月の受電月報（30分データ）の提供は、WEBからのダウンロードのみとなります旨ご了承いただけますか。	かまいません。
22 （計量日）条文を以下に変更または追加を含めた協議に応じて頂くことは可能でしょうか。 『計量日は毎月 1 日午前 0 : 00 に行う。』	かまいません。

担当：新潟市総務部総務課庁舎管理係
somu@city.niigata.lg.jp ☎ 025-226-2417

平成25年11月19日

新潟市役所
市長 篠田 昭 様

東北電力株式会社 電力流通本部 電力システム部
ネットワークサービスセンター所長 石原 徹



供給側接続事前検討結果について（ご回答）

拝啓 時下ますますご清栄のこととおよろこび申し上げます。

さて、平成25年11月7日に受付いたしました供給側接続事前検討申込みに対する検討結果を、下記のとおり回答させていただきますので、ご査収の程よろしくお願いたします。

敬具

記

1. 供給側接続事前検討の申込内容

需要者名	新潟市役所 本館・分館(常時・予備)
需要場所および供給地点	新潟市中央区学校町通り1番町602番地1
供給電圧	6kV
契約電力	950kW
接続供給開始希望日	平成26年1月1日

2. 供給側接続事前検討の結果について

- ・当社は、接続供給契約の申込みに伴ない、同時同量支援システム用データの通信端末の設置工事等を行ないます。
- ・工事概要、通信端末の通信方式、供給開始までに必要な期間等については、下表のとおりで、すべて当社の負担にて当社が工事を行ないます。
- ・なお、申込内容が変更となる場合は、検討結果の内容が変更となる場合がございます。

検討項目	計器工事		通信端末の 通信方式	標準工期	暫定的な 供給開始
	工事概要	停電要否			
検討結果	不要	否	無線方式	約6週間	可

注：検討結果については、別紙の解説資料をご参照ください。

以上