

平成26年10月23日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	北下第308号・早通排水区枝線112～117下水道工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>新潟市土木工事共通仕様書</p> <p>第7編：下水道編・第1章管きょ</p> <p>第3節・管きょ工（開削）1-3-2材料において</p> <p>強化プラスチック複合管は下水道用強化プラスチック複合管の 使用となっております。</p> <p>今回の積算単価は強化プラスチック複合管（JSWAS k-2, JAS A 5350） のどちらを採用されたでしょうか？</p> <p>ご確認よろしくお願ひ致します。</p>	
回 答	
<p>平成26年10月8日付け質疑回答書のとおり、JIS規格品で設計計上しています。</p>	