

質疑回答書

- 1 案件番号 下管ポ委託第17号
- 2 調達サービス名 坂井輪排水区他ポンプ場巡回点検業務委託

質 疑 事 項	回 答
<p>質疑1 技術提案書の評価（表-2）詳細評価項目と評価の視点「②企業の実施能力及び統括責任者の能力等」について、評価の視点が実績の有無となっていますが、有れば満点、無ければ0点（実績数や年数は加味されない）という解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>回答1 落札者決定基準を踏まえ、技術提案書及びヒアリングの内容から、坂井輪排水区他ポンプ場巡回点検業務委託入札評価委員会において評価します。</p>
<p>質疑2 技術提案書に資料を1枚添付できるとありますが、詳細評価項目ではなく、全体で1枚との解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>回答2 詳細評価項目ごとに添付資料を1枚添付できます。複数の詳細評価項目の添付資料として1枚でもよろしいです。 新潟市下水道部ホームページに掲載の「入札説明書等」を訂正しますので、ご確認ください。</p>
<p>質疑3 委託対象施設に関するストックマネジメント計画は既に作成されているのでしょうか。</p>	<p>回答3 新潟市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託報告書（概要版）があります。</p>
<p>質疑4 入札説明書別紙落札者決定基準表-2について、「ストックマネジメント計画への反映」と記載されていますが、提案書を作成する資料としてストックマネジメント計画の閲覧は可能でしょうか。</p>	<p>回答4 新潟市下水道ストックマネジメント計画策定業務委託報告書（概要版）があり、閲覧が可能です。</p>
<p>質疑5 技術提案書作成要領について、添付資料は詳細評価項目毎に1枚添付が可能という認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>回答5 詳細評価項目ごとに添付資料を1枚添付できます。複数の詳細評価項目の添付資料として1枚でもよろしいです。 新潟市下水道部ホームページに掲載の「入札説明書等」を訂正しますので、ご確認ください。</p>
<p>質疑6 現地確認について、現在従事されている方による現地での施設の特徴等のご説明はございますでしょうか。</p>	<p>回答6 設備の配置や規格について担当職員から説明します。</p>