



新潟市の水道水は 安心・安全

市内全域で安全を確認!!

水道局では、平成23年度の水質検査計画(水先案内 Vol.48 平成23年2月13日発行に掲載)に基づき、6月と7月に信濃川、阿賀野川、中ノ口川および西川を水源とする市内11箇所のじゃ口の水について、水質基準全項目の水質検査を実施しました。

各水系を代表する検査地点の結果を、お知らせします。

検査結果の 評価

水質検査の結果、法令に基づく水質基準50項目中、30項目については**検出されませんでした**。検出された20項目でも、グラフからわかるように、基準値に対する**検出率は低くなっています**。

●水道水の放射性物質について

福島第一原子力発電所の事故当初、新潟市の水道水から微量(基準値未満)の放射性ヨウ素が検出されましたが、4月25日以降は検出されていませんので、安心して飲用などにご利用ください。

詳細につきましては、水道局ホームページでご覧いただけます。



●水道水の保存について

きれいなポリタンクやペットボトルに満水にして、日光の当たらない涼しいところでは3日、冷蔵庫では7~10日程度大丈夫です。期間を過ぎた場合は、飲用以外にお使いください。



●このほかの水質検査結果と水質基準の解説については、水道局ホームページで公開しています。

<http://www.city.niigata.jp/info/suido/>

お問い合わせは ☎ **0120-411-002** 水道局水質課へ

検出された項目	水質基準値 (mg/L)	検出値 (mg/L)	水質基準値を100%とした、検出値の割合						
			0	20	40	60	80	100(%)	
1 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素	10	0.7 0.7 0.8 0.2							
2 フッ素およびその化合物	0.8	0.09 0.09 0.11 検出せず							
3 ホウ素およびその化合物	1.0	0.04 0.06 0.07 0.02							
4 塩素酸	0.6	0.09 0.11 0.10 0.06							
5 クロロホルム	0.06	0.019 0.011 0.005 0.006							
6 ジクロロ酢酸	0.04	0.007 0.003 0.004 0.004							
7 ジブromokロロメタン	0.1	0.004 0.004 0.006 0.004							
8 総トリハロメタン	0.1	0.035 0.023 0.019 0.017							
9 トリクロロ酢酸	0.2	0.008 0.002 0.002 0.003							
10 ブロモジクロロメタン	0.03	0.012 0.008 0.007 0.007							
11 ブロモホルム	0.09	検出せず 検出せず 0.001 検出せず							
12 ホルムアルデヒド	0.08	0.002 検出せず 検出せず 検出せず							
13 アルミニウムおよびその化合物	0.2	0.01 0.01 0.03 0.01							
14 鉄およびその化合物	0.3	0.01 検出せず 検出せず 検出せず							
15 ナトリウムおよびその化合物	200	10 11 10 8							
16 塩化物イオン	200	13 14 14 8							
17 カルシウム、マグネシウムなど(硬度)	300	27 36 40 19							
18 蒸発残留物	500	74 84 97 52							
19 ジェオスミン	0.00001	0.000002 検出せず 検出せず 0.000002							
20 有機物(TOC)	3	0.7 0.4 0.6 0.5							

水質基準値100%ライン



信濃川水系
中央区信濃町(7月検査)
中ノ口川水系
南区庄瀬(7月検査)
西川水系
西蒲区巻甲(6月検査)
阿賀野川水系
江南区西町(6月検査)

※1mg/L(ミリグラム・パー・リットル)とは、水道水1リットルの中に1ミリグラム含まれていることです。

水道事業経営審議会

公募委員を募集中

~新潟市の水道事業経営について一緒に考えてみませんか~

社会情勢の変化や多様化するお客さまニーズに的確に対応した事業経営を行うため、経営審議会を設置しました。本年10月以降に第1回会議を開催する予定で現在準備を進めています。この審議会には、学識経験者などのほか市民の皆さんからも委員として参加していただくため、公募委員を募集しています。

活動内容 年数回開催(平成23年度は10月以降平日・昼間2時間程度を予定)する審議会で、水道事業経営について調査審議していただきます。

募集人数 2人

任期 委員に委嘱された日から2年間

応募資格 平成23年8月31日現在、新潟市に在住する20歳以上で、年数回平日昼間2時間程度の会議に出席できる人(新潟市議会議員、新潟市職員および新潟市の他の附属機関などの委員は除きます)

応募方法 「水道事業に期待すること」をテーマとした作文(800字以上1200字以内)に、住所、氏名、性別、生年月日、連絡先(電話番号、電子メールアドレスなど)を記載したものを添えて、水道局本庁舎3階経営企画室に直接お持ちいただくか、郵送、ファックス、E-mailにより、平成23年8月31日(必着)までにご応募ください。

①郵送の場合 / 〒951-8560
新潟市中央区関屋下川原町1丁目3番地3
新潟市水道局経営企画室

②FAXの場合 / 025-230-8700

③E-mailの場合 / keiei.ws@city.niigata.lg.jp

選考方法 提出いただいた作文を審査することにより選考します。

その他 委員として審議会に出席いただいた場合に、報酬を支払います。

お問い合わせは ☎ **0120-411-002** 水道局経営企画室へ