

水質検査結果報告

—新潟市の水道水は安全・安心—

新潟市水道局では、法令と水質検査計画に基づき水質基準全項目検査を行っています。
(この記事の内容は平成26年3月と4月の検査結果に基づいています)



全項目
合格



市内9か所 各浄水場を代表するじゃ口の水を検査しています。

安心できる水道水をお届けします!



水質基準51項目

(法令に基づく)

◎健康に関する項目 31項目

大腸菌、六価クロム、トリハロメタン、シアン等

◎性状に関する項目 20項目

味、臭い、濁り、色など

健康に関する項目


不検出→ 21項目

ごく微量→ 10項目

性状に関する項目

→ 異常なし

新潟市の水道水は
硬度20~50mg/lの
軟水です。



検査結果の評価

全ての項目で水質基準を満たしています。

検出された項目についても水質基準に対してごく微量なので健康への影響はありません。

新潟の水は安心なのだ!



かわいい数値はこちらから

新潟市水道局 水質検査結果

Q & A コーナー

Q ごく微量に検出された成分はどんなもの? 水道水に入っていて大丈夫?

A ◎硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、フッ素及びその化合物、ホウ素及びその化合物
川の水に溶け込んでいる成分で、たくさんあると健康に影響を与えます。検出された量では健康に影響ありません。

◎塩素酸
消毒のための塩素に含まれている分解生成物です。検出された量では健康に影響ありません。

◎トリハロメタン類、ハロ酢酸類
消毒のための塩素と水の中の有機物が反応してできる化学物質です。検出された量では健康に影響ありません。

Q 「塩素・消毒くさい、泥くさい」など水質に関する問い合わせ

A 水質に関するお問い合わせについては、お客さまコールセンターへご連絡ください。(水質検査が必要になる場合があります)



Q 水道水をおいしく飲む方法は?

A 水道水は冷やすと消毒剤(塩素)の臭いも気にならなくなります。5月31日の「動く親子水道教室」で、水道水と市販のペットボトル水を飲み比べしたところ、42人中19の方が一番おいしかったのは水道水と回答しています。

