

平成 29 年 10 月 12 日

新潟市建設工事参加業者 各位

新潟市建築部公共建築第 1 課
新潟市財務部契約課

建一第 46 号 中部下水処理場電気棟建築工事の積算内容について（お知らせ）

平成 29 年 9 月 21 日公告の「建一第 46 号 中部下水処理場電気棟建築工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいませう、よろしくお願いいたします。

記

1. 設計図書 （設計書 P15－細目別内訳 8. 防水工事）

断熱材先付けの項目で摘要が【ホリスチレンフォーム 2 種 b 厚 35】となっていますが、図面を正とし、【ホリスチレンフォーム 3 種 b 厚 30】とし積算してください。

修正前

断熱材先付け	ホリスチレンフォーム2種b 厚35	306	m ³
--------	----------------------	-----	----------------



修正後

断熱材先付け	ホリスチレンフォーム3種b 厚30	306	m ³
--------	----------------------	-----	----------------