

整 理 番 号	2025002
表 題	下水道管更生工事における創意工夫に係る成績評価について。
工 種	下水道（管更生工事）
分 類	創意工夫（臭気対策）
評 定 ポ イ ン ト	施工時環境配慮
具 体 的 な 内 容	市街地にて施工を行う下水道管更生工事では、管更生材に有機系の成分が含浸されており施工過程時においてやむを得ず臭気が発生する。 このことに対し、施工時の開口部であるマンホールに活性炭を介した臭気除去装置を設置し対策を行う。
実践ヒント/担当検査員のコメント	・ 施工機械に関わる振動・騒音対策の他に、よりきめ細やかな住環境への配慮を評価したもの（担当係長評価）
そ の 他	【関連事項】 臭気対策を行っているものの、創意工夫で取組み報告がなく、評価点評価ポイントを逃していた物件が散見された。