整　理　番　号	2025005
表　　題	橋梁塗装工の塗膜厚の品質確保について、塗膜厚のばらつきを少なくするための管理手法及び成績評価について。
工　　種	橋梁塗装工
分　　類	品質
評定ポイント	塗装吹付作業中に使い捨て式のウエットゲージを用いることにより、容易な塗膜厚品質管理向上が見込まれる。
具体的な内容	一例として、塗装吹付作業の際作業員へウエットゲージを配布し、塗膜厚を確認しながら吹付けを行うことで、安定した塗膜厚の品質を確保していた。
実践ヒント/担当検査員のコメント	作業員の感覚に頼った吹付けでは、塗膜厚にバラつきがでる恐れがある。このゲージで各作業員が確認しながら作業を行うことで、効率的かつ一定の品質確保を行っていた。
そ　の　他	【関連事項】 工事成績採点の考査項目別運用表（土木）（検査員）内 ２．施工状況Ⅰ.施工管理その２ 品質確保のための対策など施工に関する独自の工夫がみられる。 材料（質）のチェック、材料の保管、事前の対応、品質を保つための現場条件、品質を保つための方策の徹底、事後の対応、出来形に評価される品質の各々の時点における工夫が書面で確認できる。（「別紙6-1,6-2 工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況」の提出が必要。 創意工夫の書面提出があったことから、上記項目で「○」として評価した。

3　本様式は1工事につき1枚の提出とする。

別紙－6②

工事特性・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料）

工事名			8 ／ 18
項目	創意工夫	評価内容	新技術活用
提案内容			

（添付図等）

使用状況



使い捨て式ウェットゲージ



説明資料は簡潔に作成するものとし、必要に応じて別様とする。

Ver.D2304