

施設利用アンケート（北消防署）の集計

建物概要

施設名称：北消防署

竣工年度：平成21年度

構造規模：庁舎棟 鉄筋コンクリート造 2階建、鉄骨造 2階建 延床面積 2,067.94m²

訓練棟 鉄筋コンクリート造 3階建、鉄骨造 1階建 延床面積 255.00m²



アンケート調査概要

調査目的：竣工から約1年経過した施設に対し、建物及び設備についてアンケートを実施し、今後の施設づくりの参考とする

調査対象：北消防署施設職員 及び 利用者

調査方法：施設（建物、設備）について、各対象別アンケート用紙への自由記載方式

調査期間：平成23年2月～3月

アンケート結果

●施設職員からは「吹き抜けにより広い空間があり窓からの採光で明るい」などの意見を頂戴しました。

●利用者の方からは「駐車場がせまい」などの意見を頂戴しました。



～施設職員からの主なご意見～

代表的な場所等について、「良いところ」「検討が必要などころ」について自由に記載して頂きました。

1.建物の外観、外回りについて

緑地帯	庁舎周囲の緑地は維持管理に手間がかかるため、手間のかからないような緑地化を検討してもらいたい。 植栽への緑地保全に井戸を使用できるようにしてほしい。
-----	---

2.建物内部について

玄関ホール	吹き抜けにより広い空間があり窓からの採光で明るい。
防火衣装着室	事務室及び2階からの防火衣装着室へ至る導線が直線であり、災害等に出勤しやすい。 防火衣装着室から車庫へ出る扉の開閉金具がバーバー式を採用しており、ワンタッチで行えるため、迅速に出勤できる。
車庫	天窓からの採光で、照明をつけなくても明るい。
2階廊下	天窓からの採光で、照明をつけなくても明るい。
1階書庫	梅雨時期に書庫床面が結露する場合がありますので、エアコン等の設置を検討したほうが良い。

3.建物の設備について

玄関自動ドア	スロープ側のドアを通過する際、正面側のドアも一緒に開くので節電のため検討したほうが良い。
事務室	照明点滅区分の設定が部屋毎に工夫されていて使いやすい。
1階・2階廊下	職員の出入りが頻繁な場所への照明人感センサーは、節電に配慮し点灯時間を短めに設定したほうが良い。
2階洗面室	洗面台の反対壁面にタオルかけがあったほうが使いやすい。
2階仮眠室	GHPの採用により、2階仮眠室は空気の乾燥もなく、過ごしやすい。

～利用者の方からの主なご意見～

建物や設備などについてご意見を頂戴しました。

1.良いところ

外観のデザイン・色調、照明の明るさ、案内表示などについて良いというご意見を頂戴しました。

2.気になるところ

駐車場がせまいというご意見を頂戴しました。



～公共建築1課からの一言～

皆様から頂いた「改善意見や気になるところ」については詳細な状況を分析の上、今後の施設整備の参考としていきたいと思っております。