

備考 注記1. ブレス補強固定金具は「脱落防止型」とし、斜材の交点についても結束処理を行う

注記2. 吊り長さ s が2,500mm以上となる場合は、鋼製の「ぶどう棚」等をもうけ、吊り長さを短くする。

注記2. 市ヶ長さが2,000mm以上となる場合は、
注記3. ブレス設置角度は $45^\circ \pm 15^\circ$ 程度とする

注記4. 桁組みグリッド天井や可動式天井におけるカセット型空調機等の取付に際しては、機器周囲に計画変位量を考慮したクリアランスを設ける。

注記4. 併組みクリット大升や可動式大升におけるカセット空空調機等の取付に際しては、機器周囲に計画変位量
フェイスの空き出し寸法で対応できない場合は、フェイス部に隙間プレート等の設置を併せて検討する

注記5 上記画面は機器に防振装置が付いた場合を示す。