

# 質 疑 回 答 書

- 1 公告番号 新潟市契約公告第41号
- 2 件 名 曾和インター信濃町線1号（有明大橋）他低濃度PCB廃棄物  
収集運搬・処分業務委託

上記につきまして質疑事項がありましたので、下記のとおり回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>ドラム缶内の対象物の保管状況はどのような状態でしょうか。 (二重内袋になっているのかどうか)</p>	<p>塗膜層は、小分けに袋に詰めたものが、ドラム缶用内袋（一重）に収納されている状況です。</p> <p>その他（安全衛生保護具、資機材フィルター等）については、直接、ドラム缶用内袋（一重）に収納されているものも混在しております。</p>