

令和8年2月27日

疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	北建第 105 号 主要地方道新潟中央環状線（大迎地内）舗装修繕工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>成型目地工（材工とも）高弾性タイプ 厚 5mm 幅 材料・施工費含む について新潟市設計単価が R07.10 新潟市公表 P.2 では 930円となっております。以前は 830円であり、その金額で工事価格を計算した場合、予定価格が 45,170,000 となったことから、この箇所が相違箇所ではないかと考えております。ご確認お願い致します。</p>	
回 答	
<p>「成型目地工（材工とも）高弾性タイプ 厚 5mm 幅 材料・施工費含む」の単価につきましては、「新潟市土木工事等設計（公表）単価表（別冊 市調査単価編）令和 7 年 10 月 30 日以降適用」を適用しております。</p>	