

令和8年4月13日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	東土第6号 主要地方道新潟中央環状線（嘉瀬・割野工区）排水路工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>路盤工 施工 0-0024 号内訳表について 全仕上り厚 200mm、材料 路盤材（各種）となっており、 設計図には路盤工 再生クラッシャーラン RC40 t=200 と記載されています。 特に材料無代、転用等の記載がないため設計図より RC40 を採用し、 当社の積算価格は¥42,780,000 となりました。 予定価格は¥42,590,000 となっていますが、この路盤材が無代となっていないでしょうか。 ご確認をお願いいたします。</p>	
回 答	
<p>施工第 0-0024 号内訳表の路盤材は、転用することとし、無代にて積算していました。 その積算条件を明示すべきところ、明示しておりませんでした。</p>	