

平成30年12月12日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	江産第12号・上早通排水路改良工事
疑義内容（市の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目）	
<p>① 金額入り設計書を見せていただいて、積算したものと一緒に確認したところ、現場打開渠工 コンクリート SPコンクリートの内訳 施工第0-0009号内訳表の中で、生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C<math>\leq</math>60%の単価が0円計上になっておりました。設計書には無代というのを書いてありませんので、積算間違いだと思います。</p> <p>② 盛土工 流用土盛土の集計行ですが農業土木積算ですと、100円単位切り捨てですが、繰り上がっていました。現場打開渠工 基礎材の集計も繰り上がっていました。共通仮設費 運搬費の集計行も繰り上がっているのは間違いだと思います。</p>	
回 答	
<p>① 施工第0-0009号内訳表の中で、生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C<math>\leq</math>60%の単価を誤って0円と計上して積算したため、誤った工事価格となっております。</p> <p>② 集計行すなわち、本工事費内訳表の工種レベルでは、1,000円単位とし、1,000円未満四捨五入です。また、共通仮設費も同様に1,000円単位とし、1,000円未満四捨五入です。 (平成30年9月13日改定：新潟県農地部積算基準による)</p>	

担当課	関係課