

令和8年1月7日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

東部地域下水道事務所  
江南区役所地域総務課


東下第11号 新潟市江南区城山4丁目マンホールポンプ設備工事  
の積算内容について（お知らせ）

令和7年12月18日公告の「東下第11号 新潟市江南区城山4丁目マンホールポンプ設備工事」について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑につきましては、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意くださいますよう、よろしくお願ひいたします。

記

- 特記仕様書P. 3に記載のある工事範囲について、圧送管接続部のうち伸縮可とう管（L = 500 mm）及び両フランジ単管（L = 730 mm）の配管据付は別途工事として積算しております。
- 特記仕様書P. 4に記載のある「伸縮可とう管」は別途工事の仕様内容です。
- 機械設備図に記載のある平面図の別途工事範囲が正しく、A-A断面図の別途工事範囲は誤りです。



以上