

令和8年3月6日

建設工事入札参加業者 各位

下水道管理センター施設整備課  
南区役所地域総務課

### 積算内容について（お知らせ）

下管第21号 北部中継ポンプ場計装設備更新工事の積算において、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いいたします。

### 記

1. 工事設計書 別紙明細書 第3号「バタフライ弁」について、φ200と記載がありますが、図面番号2/5記載のφ300が正です。積算については工事設計書に記載されているφ200の見積単価を使用してください。契約後に変更対応といたします。
2. 図面番号2/5記載の50Aと25Aの配管及びバルブに関する費用が工事設計書に未計上でした。契約後に変更対応といたします。

以上