

令和8年3月30日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

下水道管理センター施設整備課
財 務 部 契 約 課

**下管第85号 坂井輪ポンプ場No. 2～5汚水ポンプ設備工事の積算内容について
(お知らせ)**

令和8年3月17日公告の「下管第85号 坂井輪ポンプ場No. 2～5汚水ポンプ設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください
さいますよう、お願いいたします。

記

1. 特記仕様書 P11 4. 標準仕様書選択項目及び範囲について別紙のとおり訂正します。

以 上

3-9 その他

その他については、機械設備工事一般仕様書及び電気設備工事一般仕様書によること。

3-10 標準付属品(1台につき)

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (1) プラットホーム（立軸形で必要な場合） | 1 式 |
| (2) 軸受温度計（指示、接点付） | 1 個（スラスト部、荷重 200kN 以上） |
| (3) 回転速度計（発信器） | 1 個（回転速度制御の場合） |
| (4) 基礎ボルト | 1 式 |

4. 標準仕様書選択項目及び範囲

（該当項目を○で囲む）

(1) 速度制御

- a) 有 b) 無

(2) 軸方向

- a) 立軸形 b) 横軸形

(3) 外被の形式

- a) 開放形 b) 全閉形 c) その他（ ）

(4) 水の浸入に対する保護方式

- a) 開放形 b) 保護形 c) 防滴形
d) その他（防まつ）

(5) 冷却方式

- a) 自冷式 b) 外扇形 c) その他（ ）

(6) ポンプ推力

- a) ポンプ受け b) 電動機受け c) 歯車減速機受け

(7) ブラシ引上装置

- a) 有 b) 無

5. 特記事項

訂正箇所について

- （3）外被の形式は、b）全閉形ではなく a）開放形が正しいです。
（4）水の浸入に対する保護方式は、d）その他（防まつ）ではなく c）防滴形が正しいです。