

令和8年4月3日

新潟市建設工事入札参加業者 各位

下水道管理センター施設整備課
財 務 部 契 約 課

下管第85号 坂井輪ポンプ場No. 2～5汚水ポンプ設備工事の積算内容について
(お知らせ)

令和8年3月17日公告の「下管第85号 坂井輪ポンプ場No. 2～5汚水ポンプ設備工事」の積算について、下記のとおりお知らせいたします。

質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください
いたしますよう、お願いいたします。

記

1. 特記仕様書 P5 第3章 汚水ポンプ設備 §1主ポンプ 2. 仕様 項目(9)電圧に記載の400Vについて、6000Vが正となります。また、機器単価においても、6000Vにて積算ください。

以 上