

別記様式第24号（第35条関係）

貯蔵設備技術基準表 バルク貯槽（1,000kg未満）

貯蔵設備技術基準表 バルク貯槽（1,000kg未満）			添付書類及び留意事項	×	
規則19条3号イ、ハ	貯槽の構造 附属機器	<input type="checkbox"/> 特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証 <input type="checkbox"/> バルブ認定書 <input type="checkbox"/> プロテクター保護	合格証又は適合証の写し 認定書の写し		
規則19条3号ロ	保安物件までの距離	第一種保安物件 _____ m 保安物件の種類：学校・病院・その他（ ）	左欄の事項を確認できるもの（写真又は図面等） 収納庫内設置の場合は、収納庫の構造図 ※措置やその他の詳細を示すこと。		
		第二種保安物件 _____ m			
		保安距離が確保できない場合の措置：			
規則19条3号ハ（5）	ガス取出弁	<input type="checkbox"/> ガス放出防止器 <input type="checkbox"/> 緊急遮断装置 <input type="checkbox"/> 供給管の損傷を防止する措置			
規則19条3号ハ（6）	液取出弁	<input type="checkbox"/> ガス放出防止器 <input type="checkbox"/> 緊急遮断装置 <input type="checkbox"/> 配管又は集合装置に接続しない			
規則19条3号ハ（9）	警戒標	<input type="checkbox"/> 液化石油ガス又はLPガス（朱書） <input type="checkbox"/> 火気厳禁（朱書）			
規則19条3号ハ（10）	緊急連絡先	<input type="checkbox"/> 別紙のとおり表示する			
規則19条3号ハ（12）	腐食防止 転倒防止措置	<input type="checkbox"/> 支柱又はサドルを取り付ける			
規則19条3号ニ （地盤面上に設置するバルク貯槽の基準）	基礎	基礎の材質： 地盤面からの高さ： _____ cm <input type="checkbox"/> アンカーボルトの固定			
	自動車等車両が接触しない措置	措置の方法：			
	電氣的接続	<input type="checkbox"/> アース <input type="checkbox"/> その他（ ）			
	安全弁	<input type="checkbox"/> 安全弁に放出管を設置			
規則19条3号ヘ	2m以内にある火気をさえぎる措置	<input type="checkbox"/> 2m以内に火気無 <input type="checkbox"/> 2m以内に火気有 火気をさえぎる措置：			
	屋外設置	<input type="checkbox"/> 屋外 <input type="checkbox"/> 既製品収納庫 <input type="checkbox"/> その他（ ）			
規則19条5号	プロテクター内にガス漏れ検知器設置	<input type="checkbox"/> 有（常時監視システム接続） <input type="checkbox"/> 無 無の場合の措置：	有：プロテクター内部の写真 無：※措置の詳細を示すこと		

・表中の「規則」とは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則」のことをいう。

（備考）1 ×印の項は記載しないこと。

2 表中の「」には該当する項目に✓点で記入すること。

3 地盤面下に埋設するバルク貯槽の基準（規則19条3号ホ）は省略する。