

亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(平成29年度)

【一般廃棄物の種類及び搬入量】

ごみ種類 (単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃やすごみ	93,327.16	7,679.06	8,709.49	7,599.02	8,205.50	8,652.86	7,595.19	7,829.21	7,603.59	8,357.13	7,164.10	6,113.12	7,818.89
燃やさないごみ, 粗大ごみ(※)	5,437.19	507.65	563.32	501.62	441.14	499.84	485.30	472.91	456.80	442.67	260.48	225.22	580.24
その他(処理残渣, 脱水汚泥等)	2,983.49	321.18	318.94	297.43	253.45	241.03	202.00	221.58	240.90	226.96	168.31	194.14	297.57
合計	101,747.84	8,507.89	9,591.75	8,398.07	8,900.09	9,393.73	8,282.49	8,523.70	8,301.29	9,026.76	7,592.89	6,532.48	8,696.70

(※)燃やさないごみ, 粗大ごみは, 破碎選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月別焼却量(t)		—	3,492.35	3,980.22	537.85	1,397.21	3,791.99	3,177.62	4,002.72	3,374.91	2,570.03	3,833.71	2,051.76	3,828.12	
ばい煙測定	採取日	—	—	5月10日	—	—	8月9日	9月6日	10月4日	11月8日	—	1月10日	2月7日	3月6日	
	検査結果取得日	—	—	5月24日	—	—	8月28日	9月21日	10月18日	11月22日	—	1月26日	2月21日	3月16日	
	硫酸酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上	※	0.0052(92.45)	—	—	0.0022未満(85.23)	0.0061(91.14)	0.0026未満(90.18)	0.0028未満(92.35)	—	0.0025未満(87.46)	0.0025未満(89.43)	0.0028未満(92.89)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	—	0.002	—	—	0.002	0.002未満	0.002未満	—	0.002未満	0.002未満	0.002	
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	—	45	—	—	51	47	53	—	25	—	21	22
窒素酸化物(ppm)	—	250	—	46	—	—	44	44	44	43	—	44	—	39	43
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月19日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.27	—	—	—	

※ 硫酸酸化物の基準値は, 排ガス量や排ガス温度等によって変わるため, 測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月別焼却量(t)		—	1,951.74	790.74	3,827.75	3,968.48	3,773.83	2,418.46	0.00	2,122.71	3,910.36	3,800.95	2,190.20	3,257.28	
ばい煙測定	採取日	—	4月19日	—	6月7日	7月5日	—	9月7日	—	—	12月6日	1月11日	2月26日	3月7日	
	検査結果取得日	—	5月8日	—	6月21日	7月19日	—	9月22日	—	—	12月25日	1月29日	3月12日	3月16日	
	硫酸酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上	※	0.0026未満(89.10)	—	0.0027未満(91.06)	0.0025未満(89.05)	—	0.0027未満(90.84)	—	0.0066(91.41)	0.0025未満(88.52)	0.0027未満(90.71)	0.0028未満(91.44)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002未満	—	0.002	0.002	—	0.002	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	61	—	40	34	—	48	—	—	37	34	34	50
窒素酸化物(ppm)	—	250	51	—	44	32	—	45	—	—	42	42	44	43	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月21日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	

※ 硫酸酸化物の基準値は, 排ガス量や排ガス温度等によって変わるため, 測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
月別焼却量(t)		—	3,378.33	3,483.55	3,833.49	3,965.29	1,916.88	70.85	4,017.42	3,845.75	3,832.44	945.20	0.00	2,177.99	
ばい煙測定	採取日	—	4月20日	5月11日	6月8日	7月6日	8月10日	—	10月5日	11月9日	12月7日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	5月9日	5月25日	6月22日	7月20日	8月29日	—	10月19日	11月24日	12月26日	—	—	—	
	硫酸酸化物(m ³ N/h)	2回/年以上	※	0.0025未満(87.88)	0.0030未満(95.00)	0.0027未満(91.01)	0.0026未満(89.81)	0.0025未満(88.77)	—	0.0028未満(92.41)	0.0026未満(88.77)	0.0026未満(90.16)	—	—	—
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002未満	0.002	0.002	0.002未満	0.003	—	0.002	0.002	0.002	—	—	—
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	47	47	30	32	29	—	28	52	29	—	—	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	47	57	45	35	41	—	43	45	40	—	—	—	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月20日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	

※ 硫酸酸化物の基準値は, 排ガス量や排ガス温度等によって変わるため, 測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については, 稼働中は常時実施しています。