

# 亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(平成30年度)

## 【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	23713.05	2,122.63	3883.48	316.27	807.73	3762.13	2956.92	4015.25	3263.24	2585.40			
	2号炉	24042.73	3697.14	1501.74	3738.71	3673.94	3750.60	1592.06	0.00	2143.42	3945.12			
	3号炉	28862.50	3692.50	3836.63	3762.72	3704.19	2240.28	2337.67	4015.95	3870.39	1402.17			
	合計	76618.28	9,512.27	9221.85	7817.70	8185.86	9753.01	6886.65	8031.20	9277.05	7932.69			

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破砕選別後に可燃分を焼却しています。

## 【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	5月9日	—	—	8月8日	9月3日	10月10日	11月7日	—			
	検査結果取得日	—	—	5月21日	—	—	8月22日	9月14日	10月23日	11月20日	—			
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上	※1	—	0.0028未満(89.13)	—	—	0.0033(86.91)	0.0027未満(92.25)	0.0037(90.67)	0.0025未満(89.71)	—		
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	0.08	—	0.002	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	—		
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)		700	—	61	—	—	45	29	45	26	—		
窒素酸化物(ppm)	250		—	43	—	—	43	39	42	42	—			
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—			

## 【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月18日	—	6月6日	7月11日	8月9日	9月4日	—	—	12月5日			
	検査結果取得日	—	5月7日	—	6月14日	7月24日	8月23日	9月14日	—	—	12月18日			
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上	※1	0.0026(90.50)	—	0.0027未満(88.13)	0.0024未満(88.04)	0.0024未満(89.05)	0.0024未満(88.82)	—	—	0.0028未満(92.14)		
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	0.08	0.002未満	—	0.003	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002		
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)		700	52	—	54	26	34	30	—	—	30		
窒素酸化物(ppm)	250		49	—	51	48	42	40	—	—	43			
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—			

## 【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月19日	5月10日	6月7日	7月12日	—	—	10月11日	11月8日	12月6日			
	検査結果取得日	—	5月8日	5月22日	6月15日	7月25日	—	—	10月24日	11月21日	12月18日			
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上	※1	0.0027未満(90.65)	0.0026未満(87.07)	0.0037(89.90)	0.0024未満(89.00)	—	—	0.0028未満(92.76)	0.0027未満(91.93)	0.0027未満(91.33)		
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	0.08	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002		
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)		700	61	55	58	22	—	—	35	28	13		
窒素酸化物(ppm)	250		43	43	47	39	—	—	46	41	41			
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—			

●冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。