

亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(平成30年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	32103.78	2,122.63	3883.48	316.27	807.73	3762.13	2956.92	4015.25	3263.24	2585.40	3843.69	1491.69	3055.35
	2号炉	34662.36	3697.14	1501.74	3738.71	3673.94	3750.60	1592.06	0.00	2143.42	3945.12	3858.14	3321.85	3439.64
	3号炉	30809.44	3692.50	3836.63	3762.72	3704.19	2240.28	2337.67	4015.95	3870.39	1402.17	770.79	0	1176.15
	合計	97575.58	9,512.27	9221.85	7817.70	8185.86	9753.01	6886.65	8031.20	9277.05	7932.69	8472.62	4813.54	7671.14

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	—	5月9日	—	—	8月8日	9月3日	10月10日	11月7日	—	1月9日	2月28日	3月6日	
	検査結果取得日	—	—	5月21日	—	—	8月22日	9月14日	10月23日	11月20日	—	1月25日	3月8日	3月25日	
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	—	0.0028未満(89.13)	—	—	0.0033(86.91)	0.0027未満(92.25)	0.0037(90.67)	0.0025未満(89.71)	—	0.0028未満(94.62)	0.0026未満(91.20)	0.011(91.83)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	—	0.002	—	—	0.002未満	0.002未満	0.002	0.002未満	—	0.002未満	0.003	0.002未満
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	—	61	—	—	45	29	45	26	—	10	32	37
窒素酸化物(ppm)	—	250	—	43	—	—	43	39	42	42	—	47	43	46	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月24日	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3月11日	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	0.026	—	—	

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	4月18日	—	6月6日	7月11日	8月9日	9月4日	—	—	12月5日	—	2月6日	3月7日	
	検査結果取得日	—	5月7日	—	6月14日	7月24日	8月23日	9月14日	—	—	12月18日	—	2月19日	3月22日	
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	0.0026(90.50)	—	0.0027未満(88.13)	0.0024未満(88.04)	0.0024未満(89.05)	0.0024未満(88.82)	—	—	0.0028未満(92.14)	—	0.0029未満(94.09)	0.0028未満(92.51)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002未満	—	0.003	0.002	0.002	0.002	—	—	0.002	—	0.002未満	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	52	—	54	26	34	30	—	—	30	—	18	47
窒素酸化物(ppm)	—	250	49	—	51	48	42	40	—	—	43	—	43	51	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月27日	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3月22日	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.062	—	

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月19日	5月10日	6月7日	7月12日	—	—	10月11日	11月8日	12月6日	1月22日	—	—
	検査結果取得日	—	5月8日	5月22日	6月15日	7月25日	—	—	10月24日	11月21日	12月18日	2月4日	—	—
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	0.0027未満(90.65)	0.0026未満(87.07)	0.0037(89.90)	0.0024未満(89.00)	—	—	0.0028未満(92.76)	0.0027未満(91.93)	0.0027未満(91.33)	0.0025未満(89.43)	—	—
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002未満	0.002	0.002未満	0.002	—	—	0.002	0.002	0.002	—	—
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	61	55	58	22	—	—	35	28	13	19	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	43	43	47	39	—	—	46	41	41	40	—	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3月29日
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4月12日
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.014

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。