

亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(2019年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	33,980.88	3,228.25	3,343.28	241.13	0.00	3,073.29	3,319.61	4,014.92	3,094.93	2,499.62	3,754.38	3,492.00	3,919.47
	2号炉	30,911.71	1,885.95	432.36	3,403.81	3,671.43	3,910.83	1,327.38	0.00	2,972.36	3,968.78	3,736.48	3,488.22	2,114.11
	3号炉	30,748.57	3,061.31	3,210.62	3,381.66	3,620.79	2,756.26	1,655.94	4,015.06	3,812.87	2,360.84	322.50	0.00	2,550.72
	合計	95,641.16	8,175.51	6,986.26	7,026.60	7,292.22	9,740.38	6,302.93	8,029.98	9,880.16	8,829.24	7,813.36	6,980.22	8,584.30

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	4月17日	5月8日	—	—	8月21日	9月4日	10月9日	—	12月18日	1月8日	2月5日	—	
	検査結果取得日	—	5月7日	5月22日	—	—	9月4日	9月19日	10月23日	—	1月8日	1月23日	2月20日	—	
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	0.0026未満(91.41)	0.0077(93.39)	—	—	0.0024未満(88.27)	0.0046(91.85)	0.0029未満(94.00)	—	0.0027未満(93.39)	0.0025未満(89.41)	0.0025未満(88.88)	—	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002	0.002	—	—	0.002	0.001	0.002	—	0.002	0.002	0.002未満	—
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	62	88	—	—	33	65	64	—	49	39	29	—
窒素酸化物(ppm)	—	250	48	51	—	—	46	47	59	—	57	59	43	—	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月25日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	4月18日	—	6月5日	7月10日	—	9月5日	—	11月20日	—	1月9日	2月6日	3月4日	
	検査結果取得日	—	5月7日	—	6月18日	7月23日	—	9月19日	—	12月5日	—	1月23日	2月20日	3月18日	
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	0.0027未満(90.81)	—	0.010(94.72)	0.0077(95.28)	—	0.0026未満(90.03)	—	0.0094(90.29)	—	0.0028未満(91.93)	0.0062(92.86)	0.0027未満(91.42)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	0.002	—	0.002	0.002未満	—	0.002	—	0.002	—	0.002	0.002	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	85	—	96	60	—	63	—	54	—	42	41	40
窒素酸化物(ppm)	—	250	58	—	46	49	—	46	—	46	—	48	44	47	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月24日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.058	—	—	—	

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	—	5月9日	6月6日	7月11日	8月8日	—	10月10日	11月21日	12月19日	—	—	3月18日	
	検査結果取得日	—	—	5月22日	6月19日	7月24日	8月26日	—	10月24日	12月5日	1月9日	—	—	3月30日	
	硫黄酸化物(m ³ /h)	2回/年以上 ※1	—	0.011(92.24)	0.0085(92.89)	0.045(95.29)	0.0049(88.58)	—	0.0026未満(90.99)	0.0040(93.07)	0.0038(89.34)	—	—	0.0026未満(91.00)	
	ばいじん(g/m ³ N)	—	0.08	—	0.002	0.002	0.002未満	0.002未満	—	0.002	0.002未満	0.003	—	—	0.002
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	—	69	64	72	35	—	61	55	46	—	—	68
窒素酸化物(ppm)	—	250	—	48	53	53	38	—	46	44	43	—	—	42	
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12月18日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2月7日	—	—	—	
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—	0.13	—	—	—	

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。