

# 亀田清掃センター焼却施設 維持管理記録(2024年度)

## 【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	17,597.46	3,665.98	2,160.73	0.00	837.96	3,866.53	3,058.01	4,008.25					
	2号炉	15,330.90	994.48	1,841.37	3,858.74	3,857.47	3,859.66	919.18	0.00					
	3号炉	22,575.67	3,584.08	3,967.47	3,873.99	3,866.40	665.89	2,621.63	3,996.21					
	合計	55,504.03	8,244.54	7,969.57	7,732.73	8,561.83	8,392.08	6,598.82	8,004.46					

●燃やさないごみ、粗大ごみは、破碎選別後に可燃分を焼却しています。

## 【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月17日	5月8日	—	—	8月7日	9月4日	10月2日					
	検査結果取得日	—	5月9日	5月22日	—	—	8月29日	9月19日	10月21日					
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上 ※1	0.011(93.77)	0.0072(93.26)	—	—	0.0033(92.24)	0.0055(92.61)	0.0047(94.55)					
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)		0.08	0.002	0.002	—	—	0.002	0.002	0.003				
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	700	71	61	—	—	68	59	51				
窒素酸化物(ppm)		250	52	56	—	—	38	45	54					
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—	—				

## 【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	—	6月5日	7月3日	8月8日	9月5日	—					
	検査結果取得日	—	—	—	6月19日	7月17日	8月30日	9月20日	—					
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上 ※1	—	—	0.015(91.47)	0.0026未満(91.63)	0.048(92.09)	0.0040(92.57)	—					
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)		0.08	—	—	0.002	0.002	0.003	0.002	—				
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	700	—	—	84	37	46	69	—				
窒素酸化物(ppm)		250	—	—	53	48	52	50	—					
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—					

## 【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月18日	5月9日	6月6日	7月4日	—	—	10月3日					
	検査結果取得日	—	5月10日	5月22日	6月20日	7月18日	—	—	10月22日					
	硫黄酸化物(m <sup>3</sup> N/h)	2回/年以上 ※1	0.0027未満(91.45)	0.0051(92.28)	0.0042(91.78)	0.0027未満(92.84)	—	—	0.0027未満(91.67)					
	ばいじん(g/m <sup>3</sup> N)		0.08	0.002	0.002	0.002	—	—	0.003					
	塩化水素(mg/m <sup>3</sup> N)	1回/2月以上	700	73	65	78	52	—	—	51				
窒素酸化物(ppm)		250	55	54	57	54	—	—	62					
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—					
	検査結果(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	1回/年以上	1.0	—	—	—	—	—	—					

●冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。