# 亀田清掃センター焼却施設　維持管理記録（2024年度）

**【一般廃棄物の種類及び焼却量】**

| ごみ種類 （単位:t） | | | 年度　計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 焼却量 | 1号炉 | 32,935.00 | 3,665.98 | 2,160.73 | 0.00 | 837.96 | 3,866.53 | 3,058.01 | 4,008.25 | 2,291.62 | 2,920.12 | 3,900.39 | 3,590.47 | 2,634.94 |
| | | 2号炉 | 30,159.98 | 994.48 | 1,841.37 | 3,858.74 | 3,857.47 | 3,859.66 | 919.18 | 0.00 | 2,845.65 | 2,672.92 | 3,825.98 | 1,568.67 | 3,915.86 |
| | | 3号炉 | 29,390.99 | 3,584.08 | 3,967.47 | 3,873.99 | 3,866.40 | 665.89 | 2,621.63 | 3,996.21 | 3,386.61 | 1,869.61 | 5.34 | 274.52 | 1,279.24 |
| | | 合計 | 92,485.97 | 8,244.54 | 7,969.57 | 7,732.73 | 8,561.83 | 8,392.08 | 6,598.82 | 8,004.46 | 8,523.88 | 7,462.65 | 7,731.71 | 5,433.66 | 7,830.04 |

●燃やさないごみ，粗大ごみは，破砕選別後に可燃分を焼却しています。

**【1号炉　排ガス測定結果】**

| | | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばい煙測定 | 採取日 | | ― | 4月17日 | 5月8日 | ― | ― | 8月7日 | 9月4日 | 10月2日 | 11月6日 | ― | 1月15日 | 2月5日 | 3月6日 |
| | 検査結果取得日 | | ― | 5月9日 | 5月22日 | ― | ― | 8月29日 | 9月19日 | 10月21日 | 11月20日 | ― | 1月30日 | 2月20日 | 3月19日 |
| | 硫黄酸化物（㎥N/h） | 2回/年以上 | ※1 | 0.011(93.77) | 0.0072(93.26) | ― | ― | 0.0033(92.24) | 0.0055(92.61) | 0.0047(94.55) | 0.0056(93.42) | ― | 0.0027未満(91.86) | 0.0028未満（91.93） | 0.0027未満(92.19) |
| | ばいじん（g/㎥N） | 1回/2月以上 | 0.08 | 0.002 | 0.002 | ― | ― | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002未満 | ― | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| | 塩化水素（mg/㎥N） | | 700 | 71 | 61 | ― | ― | 68 | 59 | 51 | 46 | ― | 36 | 41 | 42 |
| | 窒素酸化物（ppm） | | 250 | 52 | 56 | ― | ― | 38 | 45 | 54 | 56 | ― | 56 | 53 | 48 |
| ダイオキシン類測定 | 採取日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1月22日 | ― | ― |
| | 検査結果取得日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3月10日 | ― | ― |
| | 検査結果（ng-TEQ/㎥N） | 1回/年以上 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.040 | ― | ― |

**【2号炉　排ガス測定結果】**

| | | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばい煙測定 | 採取日 | | ― | ― | ― | 6月5日 | 7月3日 | 8月8日 | 9月5日 | ― | 11月27日 | 12月4日 | 1月16日 | ― | 3月5日 |
| | 検査結果取得日 | | ― | ― | ― | 6月19日 | 7月17日 | 8月30日 | 9月20日 | ― | 12月10日 | 12月18日 | 1月31日 | ― | 3月18日 |
| | 硫黄酸化物（㎥N/h） | 2回/年以上 | ※1 | ― | ― | 0.015(91.47) | 0.0026未満(91.63) | 0.048(92.09) | 0.0040(92.57) | ― | 0.0027未満(90.38) | 0.0026未満(89.82) | 0.0027未満(91.39) | ― | 0.0027未満(91.47) |
| | ばいじん（g/㎥N） | 1回/2月以上 | 0.08 | ― | ― | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | ― | 0.002 | 0.002 | 0.003 | ― | 0.002 |
| | 塩化水素（mg/㎥N） | | 700 | ― | ― | 84 | 37 | 46 | 69 | ― | 43 | 45 | 32 | ― | 47 |
| | 窒素酸化物（ppm） | | 250 | ― | ― | 53 | 48 | 52 | 50 | ― | 54 | 58 | 48 | ― | 59 |
| ダイオキシン類測定 | 採取日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1月23日 | ― | ― |
| | 検査結果取得日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3月10日 | ― | ― |
| | 検査結果（ng-TEQ/㎥N） | 1回/年以上 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0.015 | ― | ― |

**【3号炉　排ガス測定結果】**

| | | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ばい煙測定 | 採取日 | | ― | 4月18日 | 5月9日 | 6月6日 | 7月4日 | ― | ― | 10月3日 | 11月29日 | 12月5日 | ― | ― | ― |
| | 検査結果取得日 | | ― | 5月10日 | 5月22日 | 6月20日 | 7月18日 | ― | ― | 10月22日 | 12月12日 | 12月19日 | ― | ― | ― |
| | 硫黄酸化物（㎥N/h） | 2回/年以上 | ※1 | 0.0027未満(91.45) | 0.0051(92.28) | 0.0042(91.78) | 0.0027未満(92.84) | ― | ― | 0.0027未満(91.67) | 0.0028未満(92.17) | 0.0027未満(92.99) | ― | ― | ― |
| | ばいじん（g/㎥N） | 1回/2月以上 | 0.08 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | ― | ― | 0.003 | 0.002 | 0.003 | ― | ― | ― |
| | 塩化水素（mg/㎥N） | | 700 | 73 | 65 | 78 | 52 | ― | ― | 51 | 39 | 52 | ― | ― | ― |
| | 窒素酸化物（ppm） | | 250 | 55 | 54 | 57 | 54 | ― | ― | 62 | 46 | 50 | ― | ― | ― |
| ダイオキシン類測定 | 採取日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3月31日 |
| | 検査結果取得日 | | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 測定中 |
| | 検査結果（ng-TEQ/㎥N） | 1回/年以上 | 1.0 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 測定中 |

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については，稼働中は常時実施しています。

※1　硫黄酸化物の基準値は，排ガス量や排ガス温度等によって変わるため，測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。