亀田清掃センター焼却施設　維持管理記録（2025年度）

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 （単位:t）			年度 計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	焼却量	1号炉	31,236.46	1,821.19	3,954.19	150.09	1,723.53	3,901.08	3,320.65	3,566.68	2,669.02	537.07	2,136.21	3,627.56	3,829.19
		2号炉	28,449.01	3,351.29	525.37	3,847.68	3,909.75	2,548.26	817.96	0.00	3,168.36	3,837.70	3,993.67	194.64	2,254.33
		3号炉	31,109.29	3,583.48	3,889.12	3,592.32	3,211.09	1,331.42	1,785.52	3,995.51	3,758.50	2,661.85	0.00	0.00	3,300.48
		合計	90,794.76	8,755.96	8,368.68	7,590.09	8,844.37	7,780.76	5,924.13	7,562.19	9,595.88	7,036.62	6,129.88	3,822.20	9,384.00

●燃やさないごみ，粗大ごみは，破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月24日	5月14日	―	―	8月6日	9月3日	10月1日	11月19日	―	1月14日	2月4日	―
	検査結果取得日		―	5月16日	5月29日	―	―	8月25日	9月18日	10月16日	12月3日	―	1月28日	2月24日	―
	硫黄酸化物（㎥N/h）	2回/年以上	※1	0.0052(91.06)	0.0060(91.54)	―	―	0.0022未満(86.83)	0.0028未満(92.90)	0.0026未満(91.56)	0.0028未満(93.06)	―	0.0027未満(92.91)	0.0028未満(93.61)	―
	ばいじん（g/㎥N）	1回/2月以上	0.08	0.002	0.002	―	―	0.003	0.002未満	0.002	0.002未満	―	0.002	0.002	―
	塩化水素（mg/㎥N）		700	77	47	―	―	32	43	51	52	―	31	28	―
	窒素酸化物（ppm）		250	49	48	―	―	38	48	51	50	―	52	48	―
ダイオキシン類測定	採取日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	2月18日	―
	検査結果取得日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	3月17日	―
	検査結果（ng-TEQ/㎥N）	1回/年以上	1.0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.075	―

【2号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月23日	―	6月4日	7月2日	8月7日	9月4日	―	―	12月3日	1月15日	―	3月10日
	検査結果取得日		―	5月15日	―	6月19日	7月16日	8月26日	9月19日	―	―	12月22日	1月29日	―	3月25日
	硫黄酸化物（㎥N/h）	2回/年以上	※1	0.0091(91.90)	―	0.0026未満(91.24)	0.0027未満(93.06)	0.0024未満(88.50)	0.0031(91.76)	―	―	0.0027未満(90.74)	0.0028未満(92.31)	―	0.0035(92.98)
	ばいじん（g/㎥N）	1回/2月以上	0.08	0.002	―	0.002	0.002	0.002	0.002未満	―	―	0.002	0.002未満	―	0.002
	塩化水素（mg/㎥N）		700	96	―	52	43	26	45	―	―	43	23	―	34
	窒素酸化物（ppm）		250	49	―	48	45	40	41	―	―	52	41	―	41
ダイオキシン類測定	採取日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	3月6日
	検査結果取得日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	3月27日
	検査結果（ng-TEQ/㎥N）	1回/年以上	1.0	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	0.0023

【3号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月22日	5月15日	6月5日	7月3日	―	―	10月2日	11月26日	12月4日	―	―	3月11日
	検査結果取得日		―	5月14日	5月30日	6月20日	7月17日	―	―	10月17日	12月9日	12月23日	―	―	3月26日
	硫黄酸化物（㎥N/h）	2回/年以上	※1	0.0070(91.91)	0.0054(91.56)	0.0058(93.13)	0.0079(93.36)	―	―	0.0029未満(93.96)	0.0029未満(93.86)	0.0028未満(92.09)	―	―	0.0026未満(90.15)
	ばいじん（g/㎥N）	1回/2月以上	0.08	0.002	0.002	0.002	0.002	―	―	0.002未満	0.002	0.002	―	―	0.002未満
	塩化水素（mg/㎥N）		700	78	77	74	53	―	―	24	33	45	―	―	26
	窒素酸化物（ppm）		250	54	54	55	49	―	―	53	64	55	―	―	55
ダイオキシン類測定	採取日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	12月18日	―	―	―
	検査結果取得日		―	―	―	―	―	―	―	―	―	2月12日	―	―	―
	検査結果（ng-TEQ/㎥N）	1回/年以上	1.0	―	―	―	―	―	―	―	―	0.029	―	―	―

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については，稼働中は常時実施しています。

※1　硫黄酸化物の基準値は，排ガス量や排ガス温度等によって変わるため，測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。