

新田清掃センター焼却施設 維持管理記録(平成29年度)

【一般廃棄物の種類及び搬入量】

ごみ種類 (単位:t)	年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
燃やすごみ	84,557.13	6,619.33	7,547.06	7,107.83	7,835.23	7,988.19	7,088.59	7,316.15	6,699.09	7,427.79	6,102.45	5,597.03	7,228.39
燃やさないごみ, 粗大ごみ(※)	5,245.72	498.55	525.38	489.24	436.79	440.36	462.02	462.43	431.78	438.24	291.29	250.81	518.83
その他(処理残渣等)	361.00	38.64	40.28	34.25	29.37	33.26	28.73	31.43	22.67	33.79	17.10	15.31	36.17
合計	90,163.85	7,156.52	8,112.72	7,631.32	8,301.39	8,461.81	7,579.34	7,810.01	7,153.54	7,899.82	6,410.84	5,863.15	7,783.39

(※)燃やさないごみ, 粗大ごみは, 破碎選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

月別焼却量(t)		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	4月4日	—	6月1日	7月4日	—	9月5日	10月24日	—	12月5日	—	2月26日	3月1日	
	検査結果取得日	—	4月18日	—	7月5日	7月26日	—	9月25日	11月6日	—	12月26日	—	3月12日	3月16日	
	硫黄酸化物(ppm) ※	2回/年以上	50	7(0.26)	—	10(0.34)	6(0.20)	—	8(0.27)	6(0.21)	—	5(0.16)	—	4(0.13)	6(0.21)
	ばいじん(g/m ³ N)	1回/2月以上	0.02	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満
	塩化水素(ppm) ※	2回/年以上	50	7(11)	—	18(30)	18(30)	—	20(33)	19(31)	—	21(34)	—	17(27)	18(29)
ダイオキシン類測定	採取日	—	4月4日	—	—	7月4日	—	—	10月24日	—	12月5日	—	—	—	
	検査結果取得日	—	4月27日	—	—	8月7日	—	—	11月24日	—	1月11日	—	—	—	
	検査結果	1回/年以上	0.1	0.00020	—	—	0.000012	—	—	0.00047	—	0.00054	—	—	
	採取日	—	—	—	6月1日	—	—	—	9月5日	—	—	—	1月22日	—	3月1日
	検査結果取得日	—	—	—	7月4日	—	—	—	10月10日	—	—	—	2月20日	—	3月27日

※硫黄酸化物, 塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物), mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。

【2号炉 排ガス測定結果】

月別焼却量(t)		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	—	5月9日	6月1日	—	8月3日	9月5日	—	11月1日	12月5日	1月22日	—	3月1日	
	検査結果取得日	—	—	6月20日	7月5日	—	8月21日	9月25日	—	12月1日	12月26日	2月16日	—	3月16日	
	硫黄酸化物(ppm) ※	2回/年以上	50	—	10(0.33)	10(0.35)	—	7(0.24)	9(0.32)	—	9(0.30)	2(0.090)	5(0.19)	—	6(0.21)
	ばいじん(g/m ³ N)	1回/2月以上	0.02	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満
	塩化水素(ppm) ※	2回/年以上	50	—	15(24)	15(25)	—	15(24)	13(22)	—	16(26)	7(12)	16(26)	—	13(22)
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	6月1日	—	—	—	9月5日	—	—	—	1月22日	—	3月1日
	検査結果取得日	—	—	—	7月4日	—	—	—	10月10日	—	—	—	2月20日	—	3月27日
	検査結果	1回/年以上	0.1	—	—	0	—	—	0.000022	—	—	—	0.00019	—	0.00039
	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※硫黄酸化物, 塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物), mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。

【3号炉 排ガス測定結果】

月別焼却量(t)		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
ばい煙測定	採取日	—	4月4日	5月9日	—	7月4日	8月3日	—	10月24日	11月1日	—	1月22日	2月26日	—	
	検査結果取得日	—	4月18日	6月20日	—	7月26日	8月21日	—	11月6日	12月1日	—	2月16日	3月12日	—	
	硫黄酸化物(ppm) ※	2回/年以上	50	8(0.28)	11(0.38)	—	7(0.21)	6(0.18)	—	7(0.21)	10(0.35)	—	7(0.26)	4(0.16)	—
	ばいじん(g/m ³ N)	1回/2月以上	0.02	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—	0.001未満	0.001未満	—
	塩化水素(ppm) ※	2回/年以上	50	17(29)	16(26)	—	20(33)	17(27)	—	17(28)	21(35)	—	15(24)	12(20)	—
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	5月9日	—	—	8月3日	—	—	11月1日	—	—	2月26日	—	
	検査結果取得日	—	—	6月13日	—	—	9月6日	—	—	12月4日	—	—	3月26日	—	
	検査結果	1回/年以上	0.1	—	0.0000034	—	—	0	—	—	0.0000029	—	—	0.0000021	—
	採取日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※硫黄酸化物, 塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物), mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については, 稼働中は常時実施しています。