新田清掃センター焼却施設　維持管理記録（2025年度）

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 （単位:t）			年度　計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	焼却量	1号炉	28,880.62	1,595.85	0.00	2,171.02	3,400.62	3,238.45	2,781.54	3,111.74	718.25	2,911.43	2,629.65	3,014.93	3,307.14
		2号炉	29,670.96	3,189.57	3,364.83	1,813.51	0.00	1,858.35	2,695.28	3,121.22	525.83	3,335.58	3,367.85	3,046.41	3,352.53
		3号炉	27,092.34	3,156.73	3,327.26	3,193.21	3,325.30	3,211.23	2,776.05	1,796.55	374.33	3,230.10	2,123.90	0.00	577.68
		合計	85,643.92	7,942.15	6,692.09	7,177.74	6,725.92	8,308.03	8,252.87	8,029.51	1,618.41	9,477.11	8,121.40	6,061.34	7,237.35

●燃やさないごみ，粗大ごみは，破砕選別後に可燃分を焼却しています。

【1号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月7日	―	6月16日	―	8月18日	―	10月1日	―	12月2日	―	2月3日	―
	検査結果取得日		―	5月2日	―	7月16日	―	9月17日	―	11月5日	―	1月6日	―	3月3日	―
	硫黄酸化物(ppm) ※1	2回/年以上	50	6(0.20)	―	11(0.37)	―	7(0.23)	―	3(0.084)	―	7(0.23)	―	4(0.10)	―
	ばいじん(g/㎥N)	1回/2月以上	0.02	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―
	塩化水素(ppm) ※1	2回/年以上	50	28(45)	―	20(32)	―	12(19)	―	12(20)	―	17(28)	―	8(14)	―
	窒素酸化物(ppm)		100	39	―	42	―	41	―	40	―	43	―	41	―
ダイオキシン類測定	採取日		―	―	―	―	―	8月18日	―	―	―	―	―	2月3日	―
	検査結果取得日		―	―	―	―	―	9月16日	―	―	―	―	―	3月6日	―
	検査結果(ng-TEQ/㎥N)	1回/年以上	0.1	―	―	―	―	0	―	―	―	―	―	0	―

【2号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月7日	―	6月16日	―	8月18日	―	10月1日	―	12月2日	―	2月3日	―
	検査結果取得日		―	5月2日	―	7月16日	―	9月17日	―	11月5日	―	1月6日	―	3月3日	―
	硫黄酸化物(ppm) ※1	2回/年以上	50	5(0.16)	―	7(0.23)	―	8(0.28)	―	9(0.30)	―	6(0.19)	―	5(0.17)	―
	ばいじん(g/㎥N)	1回/2月以上	0.02	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―
	塩化水素(ppm) ※1	2回/年以上	50	4(6)	―	14(23)	―	14(22)	―	13(22)	―	14(23)	―	8(13)	―
	窒素酸化物(ppm)		100	35	―	35	―	36	―	38	―	40	―	34	―
ダイオキシン類測定	採取日		―	4月7日	―	―	―	―	―	10月1日	―	―	―	―	―
	検査結果取得日		―	5月9日	―	―	―	―	―	10月28日	―	―	―	―	―
	検査結果(ng-TEQ/㎥N)	1回/年以上	0.1	0	―	―	―	―	―	0	―	―	―	―	―

【3号炉　排ガス測定結果】

			基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日		―	4月7日	―	6月16日	―	8月18日	―	10月1日	―	12月2日	―	―	3月30日
	検査結果取得日		―	5月2日	―	7月16日	―	9月17日	―	11月5日	―	1月6日	―	―	4月15日
	硫黄酸化物(ppm) ※1	2回/年以上	50	11(0.36)	―	13(0.40)	―	7(0.24)	―	6(0.19)	―	7(0.21)	―	―	12(0.39)
	ばいじん(g/㎥N)	1回/2月以上	0.02	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	0.001未満	―	―	0.001未満
	塩化水素(ppm) ※1	2回/年以上	50	17(27)	―	27(44)	―	24(39)	―	13(21)	―	11(18)	―	―	17(18)
	窒素酸化物(ppm)		100	38	―	32	―	29	―	36	―	35	―	―	32
ダイオキシン類測定	採取日		―	―	―	6月16日	―	―	―	―	―	12月2日	―	―	―
	検査結果取得日		―	―	―	7月14日	―	―	―	―	―	1月6日	―	―	―
	検査結果(ng-TEQ/㎥N)	1回/年以上	0.1	―	―	0	―	―	―	―	―	0.0085	―	―	―

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については，稼働中は常時実施しています。

※1　硫黄酸化物，塩化水素のカッコ内の数値はppmをm3N/h(硫黄酸化物)，mg/m3N(塩化水素)に換算した値を記載しています。