

豊栄環境センター焼却施設 維持管理記録(2026年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	焼却量	1号炉	551.71	338.04	213.67									
		2号炉	875.70	456.00	419.70									
		3号炉	1,325.25	663.22	662.03									
		合計	2,752.66	1,457.26	1,295.40									

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月23日	—										
	検査結果取得日	—	5月12日	—										
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	※1	0.035(34.97)	—										
	ばいじん(g/m ³ N)	2回/年以上	0.08	0.04未満	—									
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	43	—									
窒素酸化物(ppm)		250	56	—										
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—										
	検査結果取得日	—	—	—										
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年	1.0	—	—									

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月16日	—										
	検査結果取得日	—	5月8日	—										
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	※1	0.023未満(35.76)	—										
	ばいじん(g/m ³ N)	2回/年以上	0.08	0.04未満	—									
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	15	—									
窒素酸化物(ppm)		250	60	—										
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—										
	検査結果取得日	—	—	—										
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年	1.0	—	—									

【3号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	4月16日	—										
	検査結果取得日	—	5月8日	—										
	硫黄酸化物(m ³ N/h)	※1	0.080(36.41)	—										
	ばいじん(g/m ³ N)	2回/年以上	0.15	0.03未満	—									
	塩化水素(mg/m ³ N)	1回/2月以上	700	22	—									
窒素酸化物(ppm)		250	70	—										
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—										
	検査結果取得日	—	—	—										
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	1回/年	5.0	—	—									

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物の基準値は、排ガス量や排ガス温度等によって変わるため、測定結果欄のカッコ内に基準値を記載しています。