

銜漏クリーンセンター焼却施設 維持管理記録(平成27年度)

【一般廃棄物の種類及び搬入量】

| ごみ種類 (単位:t) | 年度計 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----------------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 普通ごみ | 18,424.62 | 1,480.18 | 1,569.79 | 1,571.46 | 1,721.20 | 1,822.08 | 1,545.50 | 1,538.50 | 1,495.69 | 1,681.11 | 1,247.78 | 1,289.17 | 1,462.16 |
| 粗大ごみ(※) | 1,032.33 | 88.15 | 130.70 | 94.95 | 84.86 | 83.50 | 84.92 | 95.99 | 74.55 | 86.18 | 28.79 | 74.72 | 105.02 |
| その他(脱水汚泥・掘起し等) | 3,088.67 | 340.40 | 283.09 | 181.32 | 342.96 | 277.94 | 206.65 | 221.30 | 238.99 | 308.24 | 267.54 | 128.53 | 291.71 |
| 合計 | 22,545.62 | 1,908.73 | 1,983.58 | 1,847.73 | 2,149.02 | 2,183.52 | 1,837.07 | 1,855.79 | 1,809.23 | 2,075.53 | 1,544.11 | 1,492.42 | 1,858.89 |

※粗大ごみは、粗破碎後、焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

| | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|--------------|----------|--------|--------|----------|--------|--------------|----------|
| 月別焼却量(t) | | — | 950.43 | 685.76 | 1,713.69 | 891.16 | 620.01 | 1,292.45 | 904.44 | 620.97 | 1,587.88 | 528.64 | 572.69 | 1,910.50 |
| ばい煙測定 | 採取日 | — | — | — | — | — | 8月25日 | — | — | — | — | — | 2月26日 | — |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | — | — | 9月8日 | — | — | — | — | — | 3月17日 | — |
| | 硫黄酸化物(ppm) ※ | 20 | — | — | — | — | 1未満(0.012未満) | — | — | — | — | — | 1未満(0.014未満) | — |
| | ばいじん(g/m ³ N) | 0.02 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| | 塩化水素(ppm) ※ | 50 | — | — | — | — | 4(5) | — | — | — | — | — | 12(17) | — |
| | 窒素酸化物(ppm) | 80 | — | — | — | — | 32 | — | — | — | — | — | 34 | — |
| ダイオキシン類測定 | 採取日 | — | — | — | — | — | 8月25日 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | — | — | 9月28日 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 検査結果(ng-TEQ/m ³ N) | 0.1 | — | — | — | — | 0.0068 | — | — | — | — | — | — | — |

※硫黄酸化物、塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物)、mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。

【2号炉 排ガス測定結果】

| | | 基準値 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----------|-------------------------------|------|----------|----------|------|----------|--------------|--------|--------|----------|--------|----------|--------------|-------|
| 月別焼却量(t) | | — | 1,318.37 | 1,250.22 | 0.00 | 1,295.11 | 1,640.66 | 498.63 | 910.22 | 1,296.36 | 543.89 | 1,459.57 | 707.61 | 61.67 |
| ばい煙測定 | 採取日 | — | — | — | — | — | 8月25日 | — | — | — | — | — | 2月26日 | — |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | — | — | 9月8日 | — | — | — | — | — | 3月17日 | — |
| | 硫黄酸化物(ppm) ※ | 20 | — | — | — | — | 1未満(0.012未満) | — | — | — | — | — | 1未満(0.016未満) | — |
| | ばいじん(g/m ³ N) | 0.02 | — | — | — | — | 0.001未満 | — | — | — | — | — | 0.001未満 | — |
| | 塩化水素(ppm) ※ | 50 | — | — | — | — | 6(8) | — | — | — | — | — | 4(5) | — |
| | 窒素酸化物(ppm) | 80 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | 47 | — |
| ダイオキシン類測定 | 採取日 | — | — | — | — | — | 8月25日 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 検査結果取得日 | — | — | — | — | — | 9月28日 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 検査結果(ng-TEQ/m ³ N) | 0.1 | — | — | — | — | 0.0062 | — | — | — | — | — | — | — |

※硫黄酸化物、塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物)、mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。

● 冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。