

鎧漕クリーンセンター焼却施設 維持管理記録(2019年度)

【一般廃棄物の種類及び焼却量】

ごみ種類 (単位:t)		年度計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	6,324.56	0.00	0.00	1,313.85	1,218.93	563.51	874.74	0.00	556.54	1,084.19	0.00	712.80	0.00
	2号炉	10,849.94	1,644.79	1,758.63	177.88	295.09	1,165.04	0.00	1,140.55	1,228.02	600.42	931.76	187.63	1,720.13
	合計	17,174.50	1,644.79	1,758.63	1,491.73	1,514.02	1,728.55	874.74	1,140.55	1,784.56	1,684.61	931.76	900.43	1,720.13

●粗大ごみは、粗破砕後、焼却しています。

【1号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	—	—	—	8月30日	—	—	—	—	—	2月21日	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	9月24日	—	—	—	—	—	3月10日	—
	硫黄酸化物(ppm) ※1	20	—	—	—	—	1(0.014)	—	—	—	—	—	1(0.015)	—
	ばいじん(g/m ³ N)	0.02	—	—	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	0.0008未満	—
	塩化水素(ppm) ※1	50	—	—	—	—	9(12)	—	—	—	—	—	3(4)	—
	窒素酸化物(ppm)	80	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	43	—
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	8月30日	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	9月24日	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	—	—	—	0.0041	—	—	—	—	—	—	—

【2号炉 排ガス測定結果】

		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ばい煙測定	採取日	—	—	—	—	—	8月19日	—	—	—	—	—	—	3月2日
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	9月12日	—	—	—	—	—	—	3月17日
	硫黄酸化物(ppm) ※1	20	—	—	—	—	未満(0.013未満)	—	—	—	—	—	—	2(0.026)
	ばいじん(g/m ³ N)	0.02	—	—	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	0.0008未満
	塩化水素(ppm) ※1	50	—	—	—	—	4(5)	—	—	—	—	—	—	11(16)
	窒素酸化物(ppm)	80	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	21
ダイオキシン類測定	採取日	—	—	—	—	—	8月19日	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果取得日	—	—	—	—	—	9月12日	—	—	—	—	—	—	—
	検査結果(ng-TEQ/m ³ N)	0.1	—	—	—	—	0.0051	—	—	—	—	—	—	—

●冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去については、稼働中は常時実施しています。

※1 硫黄酸化物、塩化水素のカッコ内の数値はppmをm³N/h(硫黄酸化物)、mg/m³N(塩化水素)に換算した値を記載しています。