2025年度　最終処分場の維持管理記録

施設名　：　舞平焼却灰処分場

【埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量】

埋立物種類　（単位：t）	年度　計	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
平成2年11月15日　埋立終了													

【水質測定】

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
放流水		測定結果・採取年月日等		別紙1「放流水の水質測定結果」に記載											
地下水	上流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	下流	測定結果・採取年月日等		別紙2「周縁地下水の水質測定結果」に記載											
		水質異常時の措置	異常の有無	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
			措置を講じた年月日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			措置の内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【残余の埋立容量】　　平成2年11月15日　埋立終了

	前年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測量年月日													
測量結果　　㎥													

【点検項目】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	公園として利用のため，点検なし											
	点検結果												
調整池	点検日												
	点検結果												
遮水工	点検日												
	点検結果												
浸出液処理設備	点検日	4月24日	5月28日	6月26日	7月31日	8月26日	9月24日	10月27日	11月21日	12月23日	1月28日	2月25日	3月19日
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
導水管等の防凍措置の状況	点検日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	点検結果												

2025年度 放流水の水質測定結果

別紙1

施設名 ： 舞平焼却灰処分場

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4月3日	5月2日	6月11日	7月14日	8月7日	9月10日	10月1日	11月6日	12月4日	1月8日	2月18日	3月4日
測定結果取得日			4月14日	5月12日	6月23日	7月24日	8月22日	9月22日	10月16日	11月18日	12月17日	1月19日	2月25日	3月16日
項 目	単位	基 準 値												
アルキル水銀 （※2）	mg/L	検出されないこと							不検出					
総水銀	mg/L	0.005 以下							0.0005未満					
カドミウム	mg/L	0.03 以下							0.003未満					
鉛	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
有機燐	mg/L	1 以下							0.1未満					
六価クロム	mg/L	0.5 以下							0.02未満					
砒素	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
シアン	mg/L	1 以下							0.1未満					
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	0.003 以下							0.0005未満					
トリクロロエチレン	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
テトラクロロエチレン	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
ジクロロメタン	mg/L	0.2 以下							0.02未満					
四塩化炭素	mg/L	0.02 以下							0.002未満					
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.04 以下							0.004未満					
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	1 以下							0.02未満					
シス―1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.4 以下							0.04未満					
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	3 以下							0.3未満					
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.06 以下							0.006未満					
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.02 以下							0.002未満					
1,4-ジオキサン	mg/L	10 以下							0.05未満					
チウラム	mg/L	0.06 以下							0.006未満					
シマジン	mg/L	0.03 以下							0.003未満					
チオベンカルブ	mg/L	0.2 以下							0.02未満					
ベンゼン	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
セレン	mg/L	0.1 以下							0.01未満					
ほう素	mg/L	10 以下							1.0未満					
ふつ素	mg/L	8 以下							0.8未満					
アンモニア性窒素	mg/L	※1	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L								1.5					
水素イオン濃度	—	5.8 ～ 8.6	7.2	7.3	7.2	7.2	7.5	7.5	7.4	7.4	7.2	7.6	7.2	7.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	10 以下	0.7	1.2	2.2	1.7	0.5未満	0.6	0.5未満	0.8	1.4	1.2	0.5	0.8
化学的酸素要求量	mg/L	20 以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7
浮遊物質量	mg/L	10 以下	1未満	1未満	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（鉱油）	mg/L	5 以下							2未満					
ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質（動植物油）	mg/L	30 以下												
フェノール類	mg/L	5 以下							0.5未満					
銅	mg/L	3 以下							0.3未満					
亜鉛	mg/L	2 以下							0.2未満					
溶解性鉄	mg/L	10 以下							1未満					
溶解性マンガン	mg/L	10 以下							1未満					
クロム	mg/L	2 以下							0.2未満					
大腸菌数	CFU/mL	800 以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素	mg/L	－	1.4	2.0	2.2	3.2	2.7	1.9	1.6	0.9	13.0	1.5	2.0	1.8
燐	mg/L	1 以下	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01未満
ダイオキシン類 （※3）	pg-TEQ/L	10 以下							0.045					

※1 ［アンモニア性窒素］×0.4と［硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素］の合計値が200以下

※2 定量下限値 アルキル水銀：0.0005

※3 採取日：令和7年10月1日，測定結果取得日：令和7年11月4日（毒性等量は実測濃度を0(ゼロ)として算出）

2025年度 周縁地下水の水質測定結果

別紙2

施設名 ： 舞平焼却灰処分場　　採水場所 ： 上流側

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4月14日	5月19日	6月2日	7月14日	8月18日	9月19日	10月20日	11月17日	12月8日	1月26日	2月16日	3月2日
測定結果取得日			4月18日	5月21日	6月18日	7月16日	8月19日	9月22日	10月27日	11月19日	12月11日	1月28日	2月24日	3月9日
測定項目	単位	基準値												
アルキル水銀　（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
総水銀	mg/L	0.0005 以下			0.0005未満									
カドミウム	mg/L	0.003 以下			0.0003未満									
鉛	mg/L	0.01 以下			0.005未満									
六価クロム	mg/L	0.05 以下			0.01未満									
砒素	mg/L	0.01 以下			0.060（※2）									
全シアン　（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
ポリ塩化ビフェニル（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.0005未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002未満									
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下			0.0004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下			0.01未満									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			0.004未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下			0.0005未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下			0.0006未満									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005未満									
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
チウラム	mg/L	0.006 以下			0.0006未満									
シマジン	mg/L	0.003 以下			0.0003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下			0.002未満									
ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001未満									
セレン	mg/L	0.01 以下			0.002未満									
電気伝導率	mS/m	—												
塩化物イオン	mg/L	—	15	15	15	15	14	15	17	15	15	15	15	15
ダイオキシン類　（※3）	pg-TEQ/L	1 以下							0.0051					

※1　定量下限値　アルキル水銀：0.0005　全シアン：0.1　ポリ塩化ビフェニル：0.0005

※2　土壌などの自然的要因によるものと考えられる

※3　採取日：令和7年10月1日，測定結果取得日：令和7年11月4日（毒性等量は実測濃度を0(ゼロ)として算出）

2025年度 周縁地下水の水質測定結果

別紙2

施設名 ： 舞平焼却灰処分場　　採水場所 ： 下流側

			4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
採取日			4月14日	5月19日	6月2日	7月14日	8月18日	9月19日	10月20日	11月17日	12月8日	1月26日	2月16日	3月2日
測定結果取得日			4月18日	5月21日	6月18日	7月16日	8月19日	9月22日	10月27日	11月19日	12月11日	1月28日	2月24日	3月9日
測定項目	単位	基準値												
アルキル水銀　（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
総水銀	mg/L	0.0005 以下			0.0005未満									
カドミウム	mg/L	0.003 以下			0.0003未満									
鉛	mg/L	0.01 以下			0.005未満									
六価クロム	mg/L	0.05 以下			0.01未満									
砒素	mg/L	0.01 以下			0.11（※2）									
全シアン　（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
ポリ塩化ビフェニル（※1）	mg/L	検出されないこと			不検出									
トリクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.001未満									
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01 以下			0.0005未満									
ジクロロメタン	mg/L	0.02 以下			0.002未満									
四塩化炭素	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.004 以下			0.0004未満									
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1 以下			0.01未満									
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04 以下			0.004未満									
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	1 以下			0.0005未満									
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.006 以下			0.0006未満									
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05 以下			0.005未満									
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.002 以下			0.0002未満									
チウラム	mg/L	0.006 以下			0.0006未満									
シマジン	mg/L	0.003 以下			0.0003未満									
チオベンカルブ	mg/L	0.02 以下			0.002未満									
ベンゼン	mg/L	0.01 以下			0.001未満									
セレン	mg/L	0.01 以下			0.002未満									
電気伝導率	mS/m	—												
塩化物イオン	mg/L	—	14	15	15	14	14	14	14	15	20	15	15	15
ダイオキシン類　（※3）	pg-TEQ/L	1 以下							0.0081					

※1　定量下限値　アルキル水銀：0.0005　全シアン：0.1　ポリ塩化ビフェニル：0.0005

※2　土壌などの自然的要因によるものと考えられる

※3　採取日：令和7年10月1日，測定結果取得日：令和7年11月4日（毒性等量は実測濃度を0(ゼロ)として算出）