

別紙

幹線名：河渡1号幹線
延長：54m
調査結果：未調査

幹線名：新潟4-1号幹線
延長：145m
調査結果：緊急度Ⅰ

幹線名：近江1号幹線
延長：436m
調査結果：緊急度Ⅱ
空洞箇所：2箇所

幹線名：鳥屋野幹線
延長：142m
調査結果：緊急度Ⅱ

幹線名：神道寺1号幹線
延長：42m
調査結果：緊急度Ⅱ

凡例

管路調査結果

緊急度Ⅰ
緊急度Ⅱ
未調査

※空洞：下水道管の破損に起因するもの