

## 質 疑 回 答 書

- 1 案件番号 第240397号  
2 調達物品名 ディーゼルエンジン発電機

この案件につきまして質疑がありましたので、回答いたします。

質 疑 事 項	回 答
<p>エンジンの仕様について</p> <p>1. 燃料タンク容量 580ℓ で良いでしょうか。</p> <p>2. 燃料消費量 50HZ 84以下（75%負荷時），60HZ 99以下（75%負荷時）で良いでしょうか。</p> <p>3. 騒音値 50HZ 68以下，60HZ 72以下で良い でしょうか。</p>	<p>A 1. 燃料タンクの容量は580ℓ でもよしとします。</p> <p>A 2. 仕様書通りとします。</p> <p>A 3. 仕様書通りとします。</p>