

令和元年7月25日

## 疑義回答書

下記建設工事の入札に係る積算等の疑義申立てについて、回答いたします。

工事番号・工事名	工老支31第14号 配水管布設工事
疑義内容(局の積算等に誤りがあると思われる具体的な項目)	
第13号明細表、第16号明細表 仮設バルブ部、仮設連絡部の単価内訳について	
ソフトシール仕切弁、K型継輪の施工は受口両側の接合が必要なので接合部品は2組必要となるはずですが、共に1組しか計上されていないと思われます。	
回 答	
本工事設計書の本工事内訳書及び明細表を精査・検証した結果を下記の通り回答します。	
ご推察のとおり、材料費については当該接合部品が2組必要であるものの1組分のみの計上となっておりました。	
また、仮に接合部品を2組で積算した場合であっても、総合評価結果の落札候補者に変更はありません。	