

平成23年6月22日

新潟市建設工事入札参加者 各位

新潟市水道局
中央事業所維持課
業務部財務課

質疑内容の訂正（補足）について

「中他23第9号 配水管布設工事」の積算書について、質疑の回答（平成23年6月20日）を下記の通り訂正（補足）いたしますので、よろしくご願ひいたします。

記

管理番号	質 疑 事 項	回 答
	<p>1. 既存タイルはつり撤去工 各工種の規格・寸法の明記をお願い致します。</p> <p>1. ロードヒーター敷設工 ロードヒーターの部材の会社名を明記をお願い致します。</p> <p>1. 床復帰工 タイルの寸法130*130だけではなく、細部形状の明記をお願い致します。</p>	<p>【訂正前】 質問の内容について公共物の復旧工事ではなく、私有物の復旧工事であり、所有者からの要望による見積価格の比較金額のため、材料のメーカー名や規格等、設計書に記載されていないものについてお答えできません。</p> <p>【訂正後】</p> <p>1. 「カッター入れ」の規格は5cm程度です。 「床タイル及びタイル下地モルタルはつり」の規格は5cm程度です。</p> <p>1. 「ロードヒーター」メーカー名は「三菱電線工業(株)」です。</p> <p>1. 「タイル制作130×130」はニッタイ工業(株)製です。細部形状は130×130×15特注品です。</p>