令和８年１１月２日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第 318 報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
巻浄水場	水道水	１０月１４日	不検出 (0.58 未満)	不検出 (0.70 未満)	不検出 (0.73 未満)
信濃川	河川水	１０月１４日	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.68 未満)	不検出 (0.55 未満)
青山浄水場	水道水	１０月 27 日	不検出 (0.55 未満)	不検出 (0.63 未満)	不検出 (0.68 未満)
中ノ口川	河川水	１０月 27 日	不検出 (0.64 未満)	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.50 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年10月１日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第 317 報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
西川	河川水	９月２日	不検出 (0.61 未満)	不検出 (0.61 未満)	不検出 (0.64 未満)
信濃川浄水場	水道水	９月２日	不検出 (0.62 未満)	不検出 (0.56 未満)	不検出 (0.50 未満)
戸頭浄水場	水道水	９月 29 日	不検出 (0.65 未満)	不検出 (0.67 未満)	不検出 (0.72 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年９月１日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第316報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素131	放射性セシウム セシウム134	放射性セシウム セシウム137
満願寺浄水場	水道水	８月３日	不検出 (0.45未満)	不検出 (0.68未満)	不検出 (0.67未満)
阿賀野川	河川水	８月３日	不検出 (0.49未満)	不検出 (0.54未満)	不検出 (0.77未満)
阿賀野川浄水場	水道水	８月26日	不検出 (0.44未満)	不検出 (0.57未満)	不検出 (0.54未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は025-266-7466）

令和７年８月３日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第315報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素131	放射性セシウム セシウム134	放射性セシウム セシウム137
青山浄水場	水道水	７月８日	不検出 (0.65未満)	不検出 (0.58未満)	不検出 (0.54未満)
巻浄水場	水道水	７月８日	不検出 (0.71未満)	不検出 (0.48未満)	不検出 (0.69未満)
信濃川	河川水	７月29日	不検出 (0.55未満)	不検出 (0.61未満)	不検出 (0.58未満)
中ノ口川	河川水	７月29日	不検出 (0.53未満)	不検出 (0.73未満)	不検出 (0.64未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は025-266-7466）

令和８年７月１日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第 314 報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
西川	河川水	６月 10 日	不検出 (0.62 未満)	不検出 (0.66 未満)	不検出 (0.72 未満)
信濃川浄水場	水道水	６月２３日	不検出 (0.61 未満)	不検出 (0.56 未満)	不検出 (0.69 未満)
戸頭浄水場	水道水	６月２３日	不検出 (0.59 未満)	不検出 (0.67 未満)	不検出 (0.68 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年６月１日
新潟市水道局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第３１３報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
満願寺浄水場	水道水	５月 11 日	不検出 (0.61 未満)	不検出 (0.54 未満)	不検出 (0.69 未満)
阿賀野川	河川水	５月 11 日	不検出 (0.49 未満)	不検出 (0.52 未満)	不検出 (0.50 未満)
阿賀野川浄水場	水道水	５月27 日	不検出 (0.67 未満)	不検出 (0.70 未満)	不検出 (0.66 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年５月１日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第３１２報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
中ノ口川	河川水	４月６日	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.62 未満)
青山浄水場	水道水	４月６日	不検出 (0.57 未満)	不検出 (0.54 未満)	不検出 (0.71 未満)
信濃川	河川水	４月 20 日	不検出 (0.57 未満)	不検出 (0.66 未満)	不検出 (0.59 未満)
巻浄水場	水道水	４月 20 日	不検出 (0.62 未満)	不検出 (0.52 未満)	不検出 (0.69 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年４月１日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第３１１報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
西川	河川水	３月３日	不検出 (0.57 未満)	不検出 (0.56 未満)	不検出 (0.72 未満)
信濃川浄水場	水道水	３月３日	不検出 (0.71 未満)	不検出 (0.64 未満)	不検出 (0.63 未満)
戸頭浄水場	水道水	３月 23 日	不検出 (0.64 未満)	不検出 (0.58 未満)	不検出 (0.73 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年３月２日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第３１０報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
阿賀野川	河川水	２月２日	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.64 未満)	不検出 (0.66 未満)
満願寺浄水場	水道水	２月２日	不検出 (0.67 未満)	不検出 (0.70 未満)	不検出 (0.69 未満)
阿賀野川浄水場	水道水	２月 17 日	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.63 未満)	不検出 (0.63 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）

令和８年２月２日
新 潟 市 水 道 局
技術部　水質管理課

水道水と河川水中の放射性物質の測定結果について
（第３０９報）

水道水と河川水について放射性物質の測定を行ったところ、結果は以下のとおりでした。

○　分析機関　　（一財）新潟県環境衛生研究所

放射性物質　測定結果　　単位：Bq/kg

施設名		採水日	放射性ヨウ素 ヨウ素 131	放射性セシウム セシウム 134	放射性セシウム セシウム 137
信濃川	河川水	１月７日	不検出 (0.58 未満)	不検出 (0.65 未満)	不検出 (0.75 未満)
巻浄水場	水道水	１月７日	不検出 (0.61 未満)	不検出 (0.51 未満)	不検出 (0.75 未満)
中ノ口川	河川水	１月 20 日	不検出 (0.51 未満)	不検出 (0.62 未満)	不検出 (0.59 未満)
青山浄水場	水道水	１月 20 日	不検出 (0.40 未満)	不検出 (0.60 未満)	不検出 (0.63 未満)

【参考】食品衛生法における飲料水に係る基準値
放射性セシウム(134と137の合計)：10 Bq/kg

お問合せ先
水道局水質管理課
お客様専用フリーダイヤル　0120-411-002
（フリーダイヤルにつながらない場合は 025-266-7466）