新潟市水道局
水質検査結果書

JWWA-GLP007

採水地点：和納
給水区域：巻浄水場
稲島配水場系



検査結果について
ボクがわかりやすく
説明しているよ！



詳しくは3ページへ！

本編
〇検査結果書 P.1-2

概要版（イラストやグラフで解説します）
〇検査結果「概要版」の見方 P.3
〇検査結果「概要版」 P.4-7

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　（1/2）

☆ 基準全項目検査（品質保証のための水質検査）

			項目	単位	採水日				水質基準値	分類
					2024年7月9日	2024年10月16日	2025年1月15日	2025年4月16日		
水道水の水質基準項目	健康関連項目	1	一般細菌	CFU/mL	0	0	0	0	1mL中に100個以下	微生物
		2	大腸菌		不検出	不検出	不検出	不検出	検出されないこと	微生物
		3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003mg/L以下	無機物質・重金属
		4	水銀及びその化合物	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005mg/L以下	無機物質・重金属
		5	セレン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		6	鉛及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		8	六価クロム化合物	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	無機物質・重金属
		10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	無機物質・重金属
		11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.9	0.6	0.5	10mg/L以下	無機物質・重金属
		12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.08未満	0.08未満	0.8mg/L以下	無機物質・重金属
		13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.07	0.06	0.03	1.0mg/L以下	無機物質・重金属
		14	四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下	一般有機化学物質
		15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05mg/L以下	一般有機化学物質
		16	ｼｽ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04mg/L以下	一般有機化学物質
		17	ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	一般有機化学物質
		18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
		19	トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
		20	ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	一般有機化学物質
		21	塩素酸	mg/L	0.09	0.11	0.06	0.05未満	0.6mg/L以下	消毒副生成物
		22	クロロ酢酸	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	消毒副生成物
		23	クロロホルム	mg/L	0.008	0.011	0.003	0.007	0.06mg/L以下	消毒副生成物
		24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.002未満	0.003	0.006	0.03mg/L以下	消毒副生成物
		25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.001	0.1mg/L以下	消毒副生成物
		26	臭素酸	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	消毒副生成物
		27	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.025	0.012	0.012	0.1mg/L以下	消毒副生成物
		28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.007	0.003	0.005	0.03mg/L以下	消毒副生成物
		29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.010	0.005	0.004	0.03mg/L以下	消毒副生成物
		30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09mg/L以下	消毒副生成物
		31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.08mg/L以下	消毒副生成物
基準項目	生活上支障関連項目	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下	色
		33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.03	0.01未満	0.01	0.2mg/L以下	色
		34	鉄及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3mg/L以下	色
		35	銅及びその化合物	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	1.0mg/L以下	色
		36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	12	12	17	8	200mg/L以下	味
		37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05mg/L以下	色
		38	塩化物イオン	mg/L	13	14	22	10	200mg/L以下	味
		39	カルシウム，マグネシウム等(硬度)	mg/L	35	45	43	19	300mg/L以下	味
		40	蒸発残留物	mg/L	83	104	109	56	500mg/L以下	味
		41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2mg/L以下	発泡
		42	ジェオスミン	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001	0.00001mg/L以下	臭い
		43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001mg/L以下	臭い
		44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	発泡
		45	フェノール類	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005mg/L以下	臭い
		46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	0.7	0.5	0.4	3mg/L以下	有機汚染
		47	pH値		7.7	7.6	7.6	7.7	5.8以上8.6以下	基礎的性状
		48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
		49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと	基礎的性状
		50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下	基礎的性状
		51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下	基礎的性状

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　（2/2）

☆ 目標項目検査（品質管理のための水質検査）等

項目				単位	採水日				目標値	分類
					2024年7月9日	2024年10月16日	2025年1月15日	2025年4月16日		
水質管理目標設定項目	健康関連項目	1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002mg/L以下（暫定）	無機物質・重金属
		3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02mg/L以下	無機物質・重金属
		5	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.004mg/L以下	一般有機化学物質
		8	トルエン	mg/L	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.04未満	0.4mg/L以下	一般有機化学物質
		9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08mg/L以下	一般有機化学物質
		13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.001	0.001	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下（暫定）	消毒副生成物
		14	抱水クロラール	mg/L	0.002	0.003	0.002未満	0.002	0.02mg/L以下（暫定）	消毒副生成物
		28	従属栄養細菌	CFU/mL	1	0	0	0	1mL中に2000個以下（暫定）	微生物
		29	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.1mg/L以下	一般有機化学物質
		31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.00005mg/L以下（暫定）	一般有機化学物質
	生活上支障関連項目	16	残留塩素　※1	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.5	1mg/L以下	臭い
		17	カルシウム，マグネシウム等（硬度）　※2	mg/L	35	45	43	19	10mg/L以上100mg/L以下	味
		18	マンガン及びその化合物　※2	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01mg/L以下	色
		19	遊離炭酸	mg/L	1未満	1未満	1未満	1未満	20mg/L以下	味
		20	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.3mg/L以下	臭い
		21	メチル-t-ブチルエーテル(MTBE)	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02mg/L以下	臭い
		23	臭気強度（TON）		2	2	2	2	3以下	臭い
		24	蒸発残留物　※2	mg/L	83	104	109	56	30mg/L以上200mg/L以下	味
		25	濁度　※2	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1度以下	濁り
		26	pH値　※2		7.7	7.6	7.6	7.7	7.5程度	腐食
		27	腐食性（ランゲリア指数）		-1.3	-1.2	-1.5	-1.9	-1程度以上とし極力0に近づける	腐食
		30	アルミニウム及びその化合物　※2	mg/L	0.03	0.03	0.01未満	0.01	0.1mg/L以下	色
一般項目			総アルカリ度	mg/L	25.0	32.0	32.0	17.5		
			電気伝導率	mS/m	13.2	15.8	17.7	8.8		
			紫外部吸光度（E260）	Abs/20mm	0.013	0.023	0.016	0.012		
			水温	℃	25.0	23.7	7.8	12.3		

※1：残留塩素は衛生上の措置として、0.1mg/L以上にすることが規定されています。

※2：この項目は、水質基準項目と重複しています。

水質検査結果の「概要版」の見方を説明するよ！



ポイントは3つ！

1

1つ目のポイントは検査項目！



どういう目的で各項目を検査しているのか知っておこう！

2

法律で定められた**水質基準項目**には、

水質基準項目

健康に関する項目　31項目



人体への安全性を考えて定められた**健康関連項目**と、

性状に関する項目　20項目



生活に使う水として考えた**生活上支障関連項目**があるんだ。

味、におい、泡立ち、色、濁りなど

3

そして法律で定められたものとは別に、

水質管理目標設定項目

健康関連項目　11項目

生活上支障関連項目　12項目



高い品質を維持するための独自検査項目で**水質管理目標設定項目**もあるんだよ！

4


2つ目のポイントは検査結果の見方！

水質基準項目の場合、

赤い線が基準値だよ。

※目標値の場合は青緑の線

左に書いてあるのが項目名



検出された項目は、基準値に対する割合が棒グラフになっているんだ。

検出されていない項目は、そもそも棒グラフは無し。

5

3つ目のポイントは検査結果の判定！



各項目の検査でどんな結果になったか、一目でわかるよ！

例

検査結果：基準適
「安全な水」
すべての項目で基準を満たしていました

例

検査結果：基準適
「生活用水に適した水」
すべての項目で基準を満たしていました

さあ！今回の結果はどうか早速見てみよう！




6

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　概要版①

検査日：　2025年4月16日

水質基準項目
（健康関連項目　31項目）



2　大腸菌
不検出　基準を満たしています


※1【2 大腸菌】は検査結果を数値ではなく「検出／不検出」であらわすため、棒グラフで表示できません。


検査結果：基準適
「安全な水」
すべての項目で基準を満たしていました

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　概要版②

検査日：　2025年4月16日

水質基準項目
（生活上支障関連項目　20項目）





48　味
異常なし
基準を満たしています

49　臭気
異常なし
基準を満たしています


※1【47 pH値】の基準値は5.8以上8.6以下となっているため、棒グラフで表示できません。
※2【48 味】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」であらわすため、棒グラフで表示できません。
※3【49 臭気】は検査結果を数値ではなく「異常あり／異常なし」であらわすため、棒グラフで表示できません。

検査結果：基準適
「生活用水に適した水」
すべての項目で基準を満たしていました

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　概要版③

検査日：　2025年4月16日

水質管理目標設定項目
（健康関連項目　独自検査　11項目）





検査結果：目標クリア
目標値を超えた項目はありませんでした

和納（巻浄水場稲島配水場系給水区域）の水質検査結果　概要版④

検査日：　2025年4月16日

水質管理目標設定項目
（生活上支障関連項目　独自検査　12項目）





※1【26 ｐＨ値】の目標値は7.5程度となっているため、棒グラフで表示できません。
※2【27 腐食性（ランゲリア指数）】の目標値は「－１程度以上とし極力０に近づける」となっているため、
棒グラフで表示できません。

検査結果：
「ランゲリア指数」を除き目標クリア

○ランゲリア指数が目標をクリアしなかったことについて
【解説】ランゲリア指数は、水道水が金属を腐食させる度合いの指標です。
水道管の腐食しやすさの目安となるため、目標値が設定されています。
【原因】新潟市では、水源となる河川水の硬度（ミネラル成分）が低いため、
ランゲリア指数が「－１」を下回ります。
【影響】古い水道管の一部分は徐々に腐食していきますが、本市では古い水道管を計画的に
腐食に強い水道管と入替えていきますので、直接的な影響はありません。
【健康】ランゲリア指数は健康へ影響する項目ではありません。安心してお使いください。