

本体設置工事 チェックシート 1

提出写真		チェック	
1	着工前	□	
	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽の設置場所が分かるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽設備士が正面を向いており、浄化槽設備士本人の氏名を記載した浄化槽工事業者登録票または届出済票を掲げているか（記載事項が判読できるもの） 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 標識看板を掲げているか（住所、工程名称等、黒板の記載事項が判読できるもの） 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 背景に工事を行う場所の周辺状況が確認できるものか（地面・家屋等） 		□
2	申請場所を示す詳細図（住宅明細図の写し等）	□	
	<ul style="list-style-type: none"> スケールにより床付け完了状況が示されているか 		□
3	基礎工事	□	
	<ul style="list-style-type: none"> 栗石又は砕石地業でランマー等で転圧の作業を行ったことが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 砕石地業の厚みがスケールにより 100 mm 以上あることが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 捨てコンクリートの厚みがスケールにより 50 mm 以上あることが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 型枠及び配筋の状態が確認でき、鉄筋のピッチがスケールにより 200 mm 以内であることが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 配筋の底部にスペーサーを設置していることが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 基礎底板コンクリートの厚みがスケールにより 100 mm 以上であることが確認できるか ※既製底板（PC 板）の場合は、仕様がわかる文書を添付 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 全ての工程において標識看板を掲げているか（住所、工程名称等、黒板の記載事項が判読できるもの） 		□
4	据付工事	□	
	<ul style="list-style-type: none"> 浄化槽の搬入状況、メーカー、型式、人槽が判読できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 本体の水平を確認するための水準器が確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 埋戻しの高さを示すスケールが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 水張り及び水締め用いるホースが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 突き固め用器具（つき棒・ランマー等）及び埋戻しに用いる土砂が確認できるか 		□
5	上部スラブ工事	□	
	<ul style="list-style-type: none"> 配筋の状態が確認でき、鉄筋のピッチがスケールにより 200 mm 以内であることが確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 上部スラブコンクリートの厚さがスケールにより 100 mm 以上であるか確認できるか 		□
	<ul style="list-style-type: none"> 全ての工程において標識看板を掲げているか（住所、工程名称等、黒板の記載事項が判読できるもの） 	□	

本体設置工事 チェックシート 2

かさ上げ工事		
6	• かさ上げの状況がスケールによって確認できるか（バルブ 上端～マンホール蓋：30 cm以内）	<input type="checkbox"/>
	• 標識看板を掲げているか（住所，工程名称等，黒板の記載事項が判読できるもの）	<input type="checkbox"/>
ブロー設置工事		
7	• ブロー本体，屋外コンセント，アース工事及び送気管とブローの接続状況が確認できるか	<input type="checkbox"/>
	• 標識看板を掲げているか（住所，工程名称等，黒板の記載事項が判読できるもの）	<input type="checkbox"/>
竣工写真		
8	• 浄化槽の上部及び周囲の状況から，残土の後片付け等工事が終了していることが確認できるか	<input type="checkbox"/>
	• 浄化槽設備士が正面を向いており，浄化槽設備士本人の氏名を記載した浄化槽工事業 者登録票または届出済票を掲げているか（記載事項が判読できるもの）	<input type="checkbox"/>
	• 標識看板を掲げているか（住所，工程名称等，黒板の記載事項が判読できるもの）	<input type="checkbox"/>
	• 同じ写真が 3 枚添付されているか	<input type="checkbox"/>

宅内配管工事 チェックシート

提出写真		チェック
1	配管系統図	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 申請時の配管系統図に変更はないか <input type="checkbox"/> 枘に番号を付してあるか <input type="checkbox"/> 	
2	配管	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 生活排水が全て接続されているか <input type="checkbox"/> 	
	<ul style="list-style-type: none"> 外水栓・雨水等を流入管に接続させていなか <input type="checkbox"/> 	
	<ul style="list-style-type: none"> 配管の露出はないか <input type="checkbox"/> やむを得ず露出配管とする場合は、防護策や対候性を考慮しているか <input type="checkbox"/> 	
3	枘	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 管路の起点及び終点に設けてあるか <input type="checkbox"/> 	
	<ul style="list-style-type: none"> 合流点及び 45 度以上の屈曲点に設けてあるか <input type="checkbox"/> 	
	<ul style="list-style-type: none"> (管路が管径の 120 倍を超える場合) 管路の距離が長い箇所には、維持管理上適切なところに設けてあるか <input type="checkbox"/> 	
4	配管工事写真	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 起点から放流管までの写真があるか <input type="checkbox"/> 	
	<ul style="list-style-type: none"> 埋設する前の写真であるか <input type="checkbox"/> 配管系統図のと通りの配管・枘が写っている写真であり、枘に番号が付してあるか <input type="checkbox"/> 	

単独処理浄化槽及びくみ取便槽撤去工事 チェックシート

提出写真		チェック
1	撤去前写真・・・便槽とその周辺の写ったものか	<input type="checkbox"/>
2	撤去作業写真	<input type="checkbox"/>
	<ul style="list-style-type: none"> 撤去作業が分かるものか <input type="checkbox"/> 全て撤去されているか。 <input type="checkbox"/> 	
3	撤去物写真・・・撤去された便槽が写っているか（割れていても可）	<input type="checkbox"/>