

冷却塔の管理記録表(令和2年度)

維持管理項目		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
冷却塔 1	稼働期間	<input checked="" type="checkbox"/> 令和2年6月1日 ~ 令和2年9月30日 ・ <input type="checkbox"/> 通年												
	清掃	実施日		20日				30日						
		使用薬剤名 (化学的洗浄の場合)		〇〇社製 ××キラー				〇〇社製 ××キラー						
	点検・整備	実施日		20日	16日	18日	21日	16日						
	殺菌剤 又は 水処理剤	投入日			16日	18日	21日							
		使用薬剤名			〇〇社製 ××クリーン	〇〇社製 ××クリーン	〇〇社製 ××クリーン							
レジオネラ属菌 検査 (再検査した場合は、同様に記入)	採水日				30日									
	検査結果[cfu/100ml]				10未満									
レジオネラ属菌検出の場合は衛生措置(清掃・薬剤投入及び再検査実施日等具体的に記入してください。)														
冷却塔 2	稼働期間	<input checked="" type="checkbox"/> 令和2年6月1日 ~ 令和2年9月30日 ・ <input type="checkbox"/> 通年												
	清掃	実施日		20日			14日	30日						
		使用薬剤名 (化学的洗浄の場合)		〇〇社製 ××キラー			〇〇社製 ××	〇〇社製 ××キラー						
	点検・整備	実施日		20日	16日	18日	21日	16日						
	殺菌剤 又は 水処理剤	投入日			16日	18日	21日							
		使用薬剤名			〇〇社製 ××クリーン	〇〇社製 ××クリーン	〇〇社製 ××クリーン							
レジオネラ属菌 検査 (再検査した場合は、同様に記入)	採水日				30日	14日								
	検査結果[cfu/100ml]				200	10未満								
レジオネラ属菌検出の場合は衛生措置(清掃・薬剤投入及び再検査実施日等具体的に記入してください。)		8月13日に検査結果が判明後、冷却塔を高圧洗浄し、〇〇社製の××を投入、配管内を循環させ配管、タンクを消毒。8月14日に再検査を行い、8月28日に10未満を確認。												

記載例

※冷却塔が3塔以上ある場合はコピーして使用してください。