新潟市老人福祉センター

主要機械設備等

## 主要機械設備等

| 上 安 機        | いこいの家西川荘                                   | 中之口老人福祉センター                                 | いこいの家得雲荘   | いこいの家蛍雪荘   |
|--------------|--|---|--|--|
|              | (浴室用)<br>タクマパコティンヒーター<br>GSAN300BN型 2<br>台 | (浴室用)<br>出力3000.000kcal/h<br>ガス消費量48.1Nm3/h | (浴室・給湯用)<br>㈱タクマパコティンヒーターSAN-<br>250BN<br>出力:250.000kcal/h<br>ガス消費量:13.1Nm3/h 1台   | (給湯用)<br>/ーリッ給湯器 GQ-5011WZQ-2 2台<br>(ろ過機循環用)<br>/ーリッ給湯器GQ-5011WZQ-F-2 2台<br>(床暖房)<br>リンナイ暖房熱源機RH-101W2-6 1台<br>リンナイ暖房熱源機 RH-101W2-1 2台 |
| <b>看環ろ過器</b> | 一式   | 一式  | 日機装ェイコー㈱<br>3D EIKO SAND F3D-HP610E<br>ろ過能力:12m3/h 1台                              | ホケセイ機装㈱<br>浴槽用循環ろ過装置 FRH-600-ATU<br>2台   |
| <b>支注装置</b>  | 1台   | 1台  | (㈱あけぼの化学<br>・薬注ボンプ ACFC-15-30CCT<br>デジタル間欠注入運転型 1台<br>・ケミカルタンク NT-10<br>容量:100L 1台 | 日機装エイコー(株) (ろ過機循環用)<br>ケミカルタンク 型式NT-10<br>容量1000 2台  |
| <b>で電設備</b>  | 1台   | 1台  |  |  |
| 力分電盤         | 7台   |   | P-1 配線遮断器<br>3P 220V 50A<br>三相200V 1個  |  |
| 当防設備         |  |   |  |  |
| 非常放送設備       | 1台   | 1式  | 日本ビクター(株)<br>EM-K80D 10回線1台  |  |
| 自動火災報知設備     | <br>1台                                     | 一式  | 一式   | —₹   |
| 受信機          | 1台   | 1台  | 松下電工㈱<br>壁掛型P型2級1台   | P型2級 1台  |
| 差動式スポット型感知器  | 60個  | 天井裏2種                                       | (熟感知器)1F:17個   | 20個  |
| 定温式スポット型感知器  | 35個  | 防水型   | (熟感知器)1F:6個  | 6個   |
| 光電式スポット型感知器  | 27個  | 非蓄積型2種                                      | (煙感知器)1F:2個<br>1F天井裏:5個  | 4個   |
| 煙感知器         | 一式   | 一式  | 一式   | 一克   |
| 発信機          | P型1級 4-                                    | P型1級  | 松下電工㈱<br>P型2級 押しボタン2台  | 14   |
| 地区音響装置       | 一式   | 一式  | 松下電工㈱<br>DC24V 150m/m 90dB以上 2台  | —≠   |
| 表示灯          | 4台   | AC30V2W                                     | 松下電工㈱ 2台   | 1 <sub>±</sub>   |
| 電鈴           | 1台   | DC24V                                       | 松下電工㈱ 2台   |  |
| 常用電源(交流電源)   | 1式   |   | 100V 1式  | 1로   |
| 消火器具         | 粉末加圧式10型 17台                               | 粉末加圧式10型 9台                                 | ハツタ他 粉末加圧式<br>10型6台 4型1台   | 粉末加圧式10型 2台  |
| 誘導灯          | 20個  | 避難口 中型 6台<br>屋内通路 中型 2台<br>廊下通路 大型 3台       | 松下電工㈱<br>B級(中形)3台<br>C級(小形)1台  | 避難口(C型) 3個<br>室内通路(C型) 1個  |
| 予備電源         | 一式   |   |  |  |
| 運動制御盤設備      | 1台   |   |  |  |
| 防火扉          | 4  |   |  |  |

|           | 機械設備等        | いこいの家西川荘   | 中之口老人福祉センター   | いこいの家得雲荘  | いこいの家蛍雪荘  |
|-----------|--------------|--|---|---|---|
| <b></b>   | <b></b> 三調設備 |  |   |   |   |
|           | 空気清浄器        |  |   | ミトリ安全㈱<br>PALCLEAN MKU-15HJ<br>100V140W 風量:15m3/min 1台  |   |
|           | カ・スファンヒーター   | ・ヤンマーガスヒーボン<br>天井埋込型14台<br>・ヤンマーガスヒーボン<br>室内機1台、室外機<br>(ビル用マルチ)3台<br>・三菱グリーンヒーターエアコン<br>(VGC・527H)3台 室外<br>機3台<br>・東芝ガスカスタムヒーター<br>(THU・R105CG4V)1台<br>室外機1台<br>・東芝ガスカスタムヒー<br>ター<br>THU-F115G5 1台<br>室外機 1台<br>THU-F115G4 2台<br>エ外機 2台<br>THU-F115G3 6台<br>室外機 6台<br>THU-F115G4 1台<br>室外機 1台<br>・カナカベ<br>KHF0164GR 3台<br>室外機 3台 | 灯油ファンヒーター4台   |   |   |
|           | エアコン         |  | 多目的集合室系統(ピリトイ<br>ンダクト型)YZMP140M、室外<br>機YNZP560K1NB<br>・ヤンマーガスヒートポンプ*エアコン<br>脱衣室(2室)系統(天井カ<br>セット形1方向)YZKP71B、<br>室外機YRMP140G1NB | 三菱電機㈱MUZ-PXV28ps(壁掛型)単相200V冷暖房兼用2台(和室)・パッケージェアコン<br>㈱日立RAS-AP224HVM(天かセ型)三相200V冷暖房兼用室内機2台(大広間)室外機1台 | (株日立空調システム 天井カセット2<br>方向 Hiインハ・ターハ・ッケーシェアコン RCID-<br>NP112 HVR 2台 (株)<br>日立空調システム 天井カセット2方向<br>Hiインハ・ター ハ・ッケーシェアコン RCID-NP63<br>HVR 2台 (株)日立空調システム 天井カセット1方向 Hiインハ・ター ハ・ッケーシェアコン RCID-NP40<br>HVR 5台 (株)日立空調システム 天井カセット2方向 ハウシンケ・エアコン RAP-25TX 1台 |
| 受         |              | パネルタイプ16t 1台   |   |   |   |
| 貯湯槽       |              | 容量 3.0m3 1台  | 一台  |   |   |
| 消         | <b>产化槽</b>   |  |   | 日立化成工業㈱KR-50 処理対象<br>人員:50人槽 処理方法:単独処理<br>分離接触ばっ気方式   | ㈱日立ハウステック 日立FRP合<br>併処理浄化槽 JTN6-5A1-10.2P<br>処理対象人数:51人槽 処理方式:<br>第2の2接触ばっ気方式   |
| コ         | ニレベーター       | ロープ式エレベーター(遠<br>隔監視メンテナンス付)<br>乗用11人、45m/分、2停<br>止、1台  |   |   |   |
|           |              | テラオカー150KM3 スライト 両引分型 2台   | 一式  |   |   |
| 太陽光発電システム |              |  |   | オムロンソーラーパワーコンデンョナーKP40E<br>PVY-002 単相2線式200V<br>出力:4KVA<br>停電時:100V15A<br>1台                        |   |