

2. 事故対応マニュアルの整備について

現在、施設の運転管理や光化学スモッグ緊急時対策等のマニュアルについては整備していますが、事故発生の未然防止や万一事故が発生した場合の拡大防止を目的として、緊急連絡体制、関係機関への報告、事故後の対応、施設職員等への教育・訓練などを含めた事故対応マニュアルの整備を行います。

3. 情報提供のあり方について

廃棄物処理施設の運営に伴う事故等については、これまでの市民生活に影響を及ぼす可能性がある大気環境や公共水域への排出に加え、焼却灰中の重金属等の基準超過についても、下記の情報提供を行います。

- ・ 議会への情報の提供
- ・ 地元への情報の提供
- ・ ホームページでの情報の提供
- ・ 報道機関への提供

参考 新津クリーンセンターにおける設備破損状況

(1) バッフル板（直径約 10cm の穴開き）



(2) バグフィルター（ろ布の破損）

