

新幼支第 179 号

令和 7 年 5 月 14 日

各区健康福祉課長 様

市立保育施設長 様

こども未来部幼保支援課長

施設の点検の実施について（依頼）

日頃より、保育施設の運営にご尽力いただき感謝申し上げます。

このたび、市立保育施設で下記の事案が発生しました。

各施設におかれましては、同様の事案が発生させないよう施設の点検を実施し、必要に応じて対策を講じるようお願いいたします。

記

■ 事案の概要

- 市立保育施設において、屋外に設置していた物置テントが強風で吹き飛び、近隣の住宅に損害を与えた。
 - ・ 園では、0 歳児が非常時にスームズに避難できるよう、昨年度から園舎わきのスペースに避難車等を置き、雨除けのため簡易な物置テントを設置していた。
 - ・ 物置の 4 隅に重りをのせていたが、事案発生後に確認したところ、取り付け部分がはがれ、重りのみ残っていた。
 - ・ 台風時等には、事前に対策を取っていたが、今回の強風時は対策を取っていなかった。（当日、暴風強風の警報・注意報の発令はなかったが、風が吹き込みやすい場所であった）

【問い合わせ先】

幼保支援課 幼児教育・保育グループ

電話 025－226－1215