新 潟 市 報 道 資 料
2020年10月7日

報 道 各 位

新 潟 市 水 道 局
技 術 部 浄 水 課

汚泥に含まれる放射性物質の調査結果（第204報）

新潟市水道局が管理する浄水場の汚泥について放射性物質の分析調査を行ったところ，結果は以下の通りでした。

○採取場所　阿賀野川浄水場　新潟市江南区横越上町1丁目1番1号
巻浄水場　新潟市西蒲区鷲ノ木1185番地
戸頭浄水場　新潟市南区戸頭228番地1

○採取日　2020年　9月　7日　阿賀野川浄水場
2020年　9月　14日　巻浄水場
2020年　9月　16日　戸頭浄水場

○分析機関　一般財団法人　新潟県環境衛生研究所

放射性物質　調査結果　　単位：ベクレル／kg（ウェットベース）

施設名	セシウム-134	セシウム-137	セシウム合計
阿賀野川浄水場	不検出	23～195	23～195
巻浄水場	不検出	不検出～17	不検出～17
戸頭浄水場	不検出	不検出～15	不検出～15

※放射性ヨウ素は検出されていません。
「不検出」とは検出下限値（10ベクレル／kg）未満を表します。

阿賀野川浄水場の天日乾燥汚泥は，2019年6月上旬から2020年3月中旬にかけて浄水処理した汚泥を天日乾燥床で乾燥したものです。

巻浄水場の天日乾燥汚泥は，2020年2月中旬から2020年6月上旬にかけて浄水処理した汚泥を天日乾燥床で乾燥したものです。

戸頭浄水場の天日乾燥汚泥は，2019年10月上旬から2020年6月上旬にかけて浄水処理した汚泥を天日乾燥床で乾燥したものです。

水道水中の放射性物質については，新潟県と当局で定期的に測定を行っていますが，検出されていませんので安心してご飲用ください。

今後の対応について，汚泥の放射性物質調査を継続して実施していきます。

問合せ先
浄水課　星野，中村
電話025-232-7354