

報道各位

新潟市環境部環境対策課

市有施設における吹付けアスベスト等[※]の使用状況調査について

先般、市有施設の天井においてアスベスト含有建材（ひる石）が露出した状況で確認された事案を受けて、全ての市有施設を対象とした吹付けアスベスト等の使用状況調査を実施していましたが、その結果を取りまとめましたので、下記のとおりお知らせします。

※ 吹付けアスベスト等とは、「吹付け石綿」、「石綿含有吹付けロックウール」、「石綿含有吹付けパーミキュライト（ひる石）」、「石綿含有吹付けパーライト」をいう

記

1 調査概要

- ・調査期間：令和5年11月17日から令和6年1月19日
- ・調査施設：建築が平成18年9月以前の市有施設
- ・調査場所：市民の出入りがある場所
- ・確認対象：露出した吹付けアスベスト等(アスベスト含有率0.1%超)

2 調査結果

- ・「吹付け石綿」「石綿含有吹付けロックウール」（建築基準法規制対象）は確認されず
- ・「石綿含有吹付けパーミキュライト」等（解体等工事時に要対策）は、7施設で確認

施設区分	調査施設数	使用が確認された施設数
一般施設	1,435	6
住宅	51	0
学校等	240	1
病院	1	0
水道	32	0
計	1,759	7

3 今後の対応予定

- ・市民の出入りがある場所において、建築基準法の規制対象建材は確認されませんでした。しかし、解体等工事時に対策を要する建材が確認された施設では、より安全性を考慮し、今後、除去等を実施します。
- ・それまでの間、個々の施設の使用状況や建材の劣化の程度を考慮した上で、応急的な飛散防止対策を実施しています。

<問い合わせ先>

新潟市環境対策課 田辺

電話：025-226-1379（直通）

※この件に関する問い合わせは、3月26日午後5時半までをお願いします。

○露出した吹付けアスベスト等(アスベスト含有率0.1%超)が確認された施設名

- ・東区山の下まちづくりセンター
- ・秋葉区小須戸体育館
- ・秋葉区新津 B&G 海洋センター
- ・南区月潟出張所
- ・南区鷺巻地域生活センター
- ・西区木場農村集落多目的共同利用施設
- ・西区坂井輪地区公民館