

別紙 5 消防用設備点検報告書

別記様式第1

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

令和2年2月4日

新潟市西消防署長 殿

届出者

住所 新潟市中央区親松70-6

氏名 施設工業・新潟斎場サービス共同企業体
代表取締役 増井 隆二

電話番号 025-285-5811

下記のとおり消防用設備等(特殊消防用設備等)の点検を実施したので、消防法第17条の3の3の規定に基づき報告します。

記

機 器

所在地 新潟市西区青山1436番地1209

防火対象物 名称 新潟市青山斎場

用途 令別表第一 (16) 項 イ 火葬場

規模 地上 2 階 地下 階 延べ面積 5,515.80 m²

消防用設備等(特殊消防用設備等の種類等

消火器・屋内消火栓設備・粉末消火設備・自動火災報知設備
非常警報器具及び設備・誘導灯及び誘導標識・非常電源(自家発電設備)
非常電源(蓄電池設備)・防排煙制御設備

※受付欄

※経過欄

※備考

2 4

備考

- 1993
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を実施した場合は、点検を実施した全ての者の情報を別記様式第3に記入し添付すること。
 - 消防設備士等又は特殊消防用設備ごとの点検票を添付すること
 - ※印欄には、記入しないこと

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果総括表

(その1)

名 称	新潟市青山斎場		防 火 管理者		
所在地	新潟市西区青山1436番地1209		点検実施 責任者		
点検種別	機器点検 ・ 総合点検 (設備等 設置維持計画による点検)		点検年月日	令和 7 年 12 月 12 日～令和 7 年 12 月 18 日	
設 備 名	点 検 結 果		措 置 内 容	立 会 者	
	判 定	不 良 内 容			
消火器	☒ 良 ・ 不良	点検票参照			
屋内消火栓設備	☒ 良 ・ 不良				
粉末消火設備	☒ 良 ・ 不良				
自動火災報知設備	☒ 良 ・ 不良				
非常警報器具及び設備	☒ 良 ・ 不良				
誘導灯及び誘導標識	☒ 良 ・ 不良	点検票参照	取替済 (R8・2・3)		
非常電源 (自家発電設備)	☒ 良 ・ 不良				
非常電源 (蓄電池設備)	☒ 良 ・ 不良				
防排煙制御設備	☒ 良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				
	良 ・ 不良				

備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
2 判定欄は、正常の場合は「良」に、不良の場合は「不良」に○印を付し、不良内容欄にその内容を記入すること。
3 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第3

消防用設備等(特殊消防用設備等)点検者一覧表

点 検 者					設 備 名
住所				氏名	消火器具 屋内消火栓設備 粉末消火設備 自動火災報知設備 非常警報器具及び設備 誘導灯及び誘導標識 非常電源 (自家発電設備) 非常電源 (蓄電池設備) 防排煙制御設備
社名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲種	特 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種					
甲・乙種					
甲・乙種					
甲・乙種					
甲・乙種					
乙種					
乙種					
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 類	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 1 類					
第 2 類					

点 検 者					設 備 名
住所				氏名	
社名				電話番号	
資格		消防設備士			
種類等	交付年月日	交付番号	交付知事	講習受講年月	
甲種	特 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種	1 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種	2 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種	3 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種	4 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
甲・乙種	5 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
乙種	6 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
乙種	7 類	年 月 日 第	号	年 月 日	
備考					
資格		消防設備点検資格者			
種類等	交付年月日	交付番号	有効期限		
特 類	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 1 類	年 月 日 第	号	年 月 日		
第 2 類	年 月 日 第	号	年 月 日		

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 住所、社名及び電話番号の欄は、点検者が会社(会社以外の法人に所属する場合は当該法人)に所属する場合には、当該所属する会社の住所、社名及び電話番号を記入すること。
 - 資格の欄は、消防設備士又は消防設備点検資格者の種類等、交付年月日、交付番号、交付機関、最新の講習受講年月、有効期限を記載すること。
 - 誘導灯及び誘導標識の点検を実施した者は、備考欄に電気工事士法(昭和35年法律第139号)第3条に規定する電気工事士免状又は電気事業法(昭和39年法律第170号)第44条第1項に規定する第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状若しくは第三種電気主任技術者免状のいずれかの免状の種類、交付番号及び交付年月日を記載すること。(第二種消防設備点検資格者の免状の交付を受けている者を除く。)

消 火 器 具 点 検 票														
名 称		新潟市青山斎場						防 火 管理者		[REDACTED]				
所 在		新潟市西区青山1436番地1209						立会者		[REDACTED]				
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日								
点 検 者		氏名 [REDACTED]		点 検 者 所属会社		[REDACTED]								
点 検 項 目				点 検 結 果						措 置 内 容				
				消火器の種別									判定	不 良 内 容
				A	B	C	D	E	F					
機 器 点 検														
設 置 状 況	設 置 場 所	○	/	/	/	/	/	○						
	設 置 間 隔	○	/	/	/	/	/	○						
	適 応 性	○	/	/	/	/	/	○						
	耐 震 措 置	/	/	/	/	/	/	/						
表 示 ・ 標 識		○	/	/	/	/	/	○						
消 火 器 の 外 形	本 体 容 器	○	/	/	/	/	/	○						
	安 全 栓 の 封	○	/	/	/	/	/	○						
	安 全 栓	○	/	/	/	/	/	○						
	使 用 済 む の 表 示 装 置	/	/	/	/	/	/	/						
	押 し 金 具 ・ レ バ ー 等	○	/	/	/	/	/	○						
	キ ャ ッ プ	○	/	/	/	/	/	○						
	ホ ー ス	○	/	/	/	/	/	○						
	ノズル・ホーン・ノズル栓	○	/	/	/	/	/	○						
	指 示 圧 力 計	○	/	/	/	/	/	○						
	圧 力 調 整 器	/	/	/	/	/	/	/						
	安 全 弁	/	/	/	/	/	/	/						
	保 持 装 置	/	/	/	/	/	/	/						
車 輪 (車 載 式)		/	/	/	/	/	/	/						
ガ ス 導 入 管 (車 載 式)		/	/	/	/	/	/	/						

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消火器の内部等機能	本・体内容器等	本体容器	/	/	/	/	/	/	/		
		内筒等	/	/	/	/	/	/	/		
		液面表示	/	/	/	/	/	/	/		
	消薬火剤	性状	/	/	/	/	/	/	/		
		消火薬剤量	/	/	/	/	/	/	/		
	加圧用ガス容器	/	/	/	/	/	/	/			
	カッター・押し金具	/	/	/	/	/	/	/			
	ホース	/	/	/	/	/	/	/			
	開閉式ノズル・切替式ノズル	/	/	/	/	/	/	/			
	指示圧力計	/	/	/	/	/	/	/			
	使用済みの表示装置	/	/	/	/	/	/	/			
	圧力調整器	/	/	/	/	/	/	/			
	安全弁・減圧孔 (排圧栓を含む。)	/	/	/	/	/	/	/			
	粉上り防止用封板	/	/	/	/	/	/	/			
	パッキン	/	/	/	/	/	/	/			
	サイホン管・ガス導入管	/	/	/	/	/	/	/			
ろ過網		/	/	/	/	/	/				
放射能力		/	/	/	/	/	/				
消火器の耐圧性能		/	/	/	/	/	/				
簡火易用消具	外形	/	/	/	/	/	/				
	水量等	/	/	/	/	/	/				
備考	※消火器全数(13本)製造より5年経過した為、内部及び機能点検が必要になります。又は取替 ※消火器一覧参照										
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名			
	キャップスパナ			各社							
	上皿天秤										
器種名		設置数	点検数	合格数	要修理数	廃棄数					
外形											
粉末(蓄圧式)		38	38	38							

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 消火器の種別欄は、該当するものについて記入すること。Aは粉末消火器、Bは泡消火器、Cは強化液消火器、Dは二酸化炭素消火器、Eはハロゲン化物消火器、Fは水消火器をいう。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は不良個数を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

消 火 器 具 一 覧 表 (1 / 2)										
名称					点検年月日					
新潟市青山斎場					7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日					
No.	設 置 場 所	種 別	型式番号	薬 剤 量	製造者	製造年	製造 番号	判定	備 考	
	1階									
1	事 務 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2023年	1514950K	○		
2	式 場 ト イ レ 前	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2023年	1514951K	○		
3	式 場 入 口	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2023年	1445287K	○		
4	式 場 湯 沸 か し 室 前	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2023年	1445281K	○		
5	式 場 準 備 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2023年	1445282K	○		
6	遺 族 控 え 室	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0358833K	○		
7	藤 1 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	1093208K	○		
8	菊 1 前	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	0300254K	○		
9	売 店 前	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	0296351K	○		
10	プロムナード通路	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	0300253K	○		
11	作 業 ス ペ ー ス 3	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	1093205K	○		
12	作 業 ス ペ ー ス 2	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	1093213K	○		
13	ガ ス 設 備 室	粉末(蓄圧式)	28～5	3.0 kg	モリタ宮田	2017年	271161K	○	5年経過	
14	残 灰 室 前	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	1093151K	○		
15	電 気 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	1093207K	○		
16	炉 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0358832K	○		
17	炉 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0358819K	○		
18	監 視 室 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0358850K	○		
19	炉 前 ホ ー ル	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0967026K	○		
20	炉 前 ホ ー ル	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0358853K	○		
21	収 骨 ホ ー ル 通 路	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	0300252K	○		
22	告 別 室 3 脇	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0967027K	○		
23	告 別 室 2 脇	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0966625K	○		
24	空 調 機 械 室 2	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0966615K	○		
25	空 調 機 械 室 1	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2025年	0966441K	○		
26	機 械 室 内	粉末(蓄圧式)	28～5	3.0 kg	モリタ宮田	2017年	271172K	○	5年経過	
27	機 械 室 内	粉末(蓄圧式)	28～5	3.0 kg	モリタ宮田	2017年	271154K	○	5年経過	
28	機 械 室 内	粉末(蓄圧式)	28～5	3.0 kg	モリタ宮田	2017年	271171K	○	5年経過	
29	売 店 内	粉末(蓄圧式)	29～7	3.0 kg	モリタ宮田	2024年	0300251K	○		

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

消火器具一覽表

$$(2 \mid 2)$$

名称

点検年月日

新潟市青山斎場

7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日

[illegible]

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

屋 内 消 火 栓 設 備 点 検 票									
名 称		新潟市青山斎場				防 火 管理者		[REDACTED]	
所 在		新潟市西区青山1436番地1209				立会者		[REDACTED]	
点 検 種 別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		7 年 12 月 12 日 ～ 7 年 12 月 18 日			
点 検 者		氏名 [REDACTED]		点 検 者 所 属 会 社		[REDACTED]			
点 設 備 名		ポンプ		製造社名 エバラ		電動機		製造社名 東芝電機	
		型 式 等		65MCFU4 55.5				型 式 等 IKK DCK24	
点 検 項 目			点 検 結 果				措 置 内 容		
			種別・容量等の内容		判定	不良内容			
機 器 点 検									
水 源	貯	水	槽	種別 地下コンクリート水槽	○				
	水		量	12.3 m³	○				
	水		状		○				
	給	水	装 置	ボールタップ方式	○				
	水	位	計	電極棒	○				
	圧	力	計		/				
	バ	ル	ブ 類	補給水弁(開)	○				
加 圧 送 水 装 置	ボ 電 動 機 の 制 御 装 置	周 囲 の 状 況	機械室内ポンプ室	○					
		外 形	ユニット型	○					
		表 示		○					
		電 圧 計 ・ 電 流 計	203 V A	○					
		開 閉 器 ・ スイッチ 類	NFB-30A	○					
		ヒ ュ ー ズ 類	10 A	○					
		継 電 器		○					
		表 示 灯		○					
		結 線 接 続		○					
		接 地	D接地工事	○					
予 備 品 等		○							

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

加 圧 送 水 方 式 装 置	ポンプ	起	直接操作部	周囲の状況	機械室内ポンプ室	○		
				外形	押しボタン	○		
				表示		○		
				機能		○		
		動	遠隔操作部	周囲の状況	消火栓組込型	○		
				外形	P型1級発信機	○		
				表示		○		
				機能	専用 兼用	○		
		装	遠隔起動部	周囲の状況		○		
				外形		○		
				機能		○		
			置	起動用開閉装置 水圧	圧力スイッチ 設定圧力	MPa	／	
	起動用圧力タンク	MPa			／			
	機能	作動圧力			MPa	／		
	電動機	軸受部	外形		○			
			回転軸	オイル潤滑	○			
			軸受部	フランジ式	○			
			軸継手		○			
		機能	機能		○			
			外形		○			
			回転軸	1500rpm	○			
			軸受部		○			
		ポンプ	グラウンド部		○			
			連成計・圧力計	(連)-0.1MPa(圧)0.60MPa	○			
			性能	0.54 MPa 300 ℓ/min	○			
			性能試験装置		○			
		呼水装置	呼水槽	100 ℓ	○			
			バルブ類	補給水弁(開)	○			
			自動給水装置	ボールタップ方式	○			
			減水警報装置	電極棒	○			
フート弁				○				
高架水槽方式		性能試験装置		○				
	性能試験装置		○					
圧力水槽方式	性能試験装置		○					
	性能試験装置		○					
減圧のための措置						／		

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第2

屋内消火栓設備(その3)

配管等	管・管継手			○				
	支持金具・つり金具			○				
	バルブ類			○				
	ろ過装置		仕切弁・逆止弁	○				
屋内消火栓箱等	逃し配管			○				
	消火栓箱	周囲の状況	1階6台・2階2台	○				
		外形	埋込×5台・露出×3台	○				
		表示		○				
	ホース・ノズル	外形	1号消火栓	ホース m× ノズル径 mm	○	2020年製		
			易操作性1号消火栓・2号消火栓・広範囲型2号消火栓	ホース m× ノズル径 mm	/			
		操作性			/			
			ホースの耐圧性能		/			
	消火栓開閉弁		アングル弁40A	○				
	表示灯		専用 兼用	○				
	始動表示灯		フリッカー	○				
	使用方法の表示			○				
	降下装置	周囲の状況		○				
		外形		○				
		表示灯		○				
表示機能			○					
耐震措置		フレキシブル	○					
総 合 点 検								
ポンプ方式	起動性能等	加圧送水装置		/				
		表示・警報等		/				
		電動機の運転電流	16 A	/				
		運転状況		/				
	放水	放水圧力	0.38 MPa	/				
		放水量	215 ℓ/min	/				
減圧のための措置			/					
高架水槽方式・ 圧力水槽方式	放水圧力	MPa	/					
	放水量	ℓ/min	/					
	減圧のための措置		/					
備考	※ポンプ性能試験 連成計 圧力計 電流計 締切運転 -0.10MPa 0.60MPa 12.0A 定格運転 -0.20MPa 0.54MPa 17.0A(300ℓ/min) ※ポンプ製造より27年経過している為、更新をお勧めいたします。							
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	ピトーゲージ	TS.6020		東京サイレン(株)				
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

粉 末 消 火 設 備 点 検 票				(区画名 : 炉室)	
				(設備方式: 全域 局所 移動)	
名 称	新潟市青山斎場			防 火 管理者	
所 在	新潟市西区青山1436番地1209			立会者	
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日	
点 検 者	氏名 [Redacted]		点 検 者 所 属 会 社	[Redacted]	
点 検 項 目			点 検 結 果		
			種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容
機 器 点 検					
蓄 圧 式 粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器	消 火 剤	周囲の状況		／	
	※ 容 器	外形表示・標識		／	
	安 全 装 置	外形表示・標識		／	
	容 器 弁	外形表示・標識		／	
	開 放 装 置	外形表示・標識		／	
	指 示 圧 力	計 測	MPa	／	
	バ ル ブ	類 別		／	
	結 合 管	管 径		／	
	加 圧	周囲の状況	1階粉末タンク室	○	
	式	外形表示・標識	KDA-1300型	○	
粉 末 消 火 剤 貯 蔵 容 器	消 火 剤	周囲の状況	第3種 1305Kg	○	
	※ 容 器	外形表示・標識		○	
	安 全 装 置	外形表示・標識		○	
	容 器 弁	外形表示・標識		○	
	開 放 装 置	外形表示・標識		○	
	指 示 圧 力	計 測		○	
	バ ル ブ	類 別		○	
	結 合 管	管 径		○	
	加 圧	周囲の状況	1階粉末タンク室	○	
	式	外形表示・標識	N2 68L	○	
消 火 剤 貯 蔵 容 器	消 火 剤	周囲の状況	6 本	○	
	※ 容 器	外形表示・標識	よ-083号	○	
	安 全 装 置	外形表示・標識		○	
	容 器 弁	外形表示・標識		○	
	開 放 装 置	外形表示・標識		○	
	指 示 圧 力	計 測		○	
	バ ル ブ	類 別		○	
	結 合 管	管 径		○	
	加 圧	周囲の状況		○	
	式	外形表示・標識		○	
等 定	容 器	周囲の状況		○	
	結 合 管	管 径		○	

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備(その2)

起動用ガス容器等	起動用ガス容器	外形	形	0.65Kg/1L	○		
	※	ガス	量	1 本	○		
	容器弁	外形	形	よ-099号	○		
	安全装置	外形	形		○		
	容器弁	外形	形		○		
	開放装置	電気式	式		○		
選択弁	本体	外形	形		○		
	開放装置	電気式	式		○		
	ガス圧	式	式		○		
	操作管・逆止弁	外形	形		○		
起動装置	手動式起動装置	周囲の状況	箱	1階監視室	○		
		操作	箱	埋込式	○		
		電源表示	示		○		
		音響警報起動用スイッチ	マイクロスイッチ	○			
		放出用・非常停止用スイッチ		○			
		表示灯		○			
	自動式起動装置	保護カバー	カバー	アクリルカバー	○		
		火災感知器	[専用]	兼用	○		
		自動・手動切替装置			○		
		自動・手動切替表示等			○		
警報装置	外形	形		○			
	音響警報	報		○			
	音声警報	報		○			
制御盤	周囲の状況	況		○			
	外形	形		○			
	表示	示	HEC-S	○			
	電圧計	計	25 V	○			
	開閉器・スイッチ類	類		○			
	ヒューズ類	類	A	○			
	継電器	器		○			
	表示灯	灯		○			
	結線接続	続		○			
	遅延装置	置	20 秒	○			
自動・手動切替機能	能		○				
予備	品		○				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- ※印のあるものは、(その5)に容器ごとの点検結果を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備(その3)

配管等	管・管継手		○			
	支持金具・つり金具		○			
配管の安全装置等	安全装置		○			
	破壊板		○			
放出表示灯		屋内11台・屋外2台	○			
噴射ヘッド	外形	DH-15B 78個	○			
	放射障害		○			
防 護 区 画	区画変更等	炉室・再燃炉室	○			
	開口部の自 動閉鎖装置	外形	ダンパー3台	○		
		電気で作動するもの		○		
		ガス圧で作動するもの		○		
非常電源 (内蔵型)	外形	密閉型Ni-cd蓄電池	○			
	表示	HBSI-24-15 2019年	○			
	端子電圧	27 V	○			
	切替装置	自動切替	○			
	充電装置	トリクル充電	○			
	結線接続		○			
ホ ー ス 等	周囲の状況		/			
	格納箱		/			
	ホース	m	/			
	ホースリール		/			
	ノズル		/			
	ノズル開閉弁		/			
表示・標識(移動式)		/				
耐震措置		○				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

総 合 点 検								
全域放出方式・局所放出方式	全域放出方式	警 報 装 置	音声警報		／			
		遅 延 装 置	20 秒		／			
		開 口 部 の 自 動 閉 鎖 装 置	ダンパー3カ所		／			
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／			
		配 管 ・ 配 管 接 続			／			
	局所放出方式	放 出 表 示 灯			／			
		警 報 装 置			／			
		起 動 装 置 ・ 選 択 弁			／			
		配 管 ・ 配 管 接 続			／			
移動式	ノ ズ ル 開 閉 弁			／				
	ホ ー ス ・ ホ ー ス 接 続 部			／				
備 考								
	※平成24年7月17日容器交換済み							
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

別記様式第8

粉末消火設備(その5)

[illegible]

備考

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

自 動 火 災 報 知 設 備 点 検 票						
名 称	新潟市青山斎場			防 火 管理者	[REDACTED]	
所 在	新潟市西区青山1436番地1209			立会者	[REDACTED]	
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日		
点 検 者	氏名 [REDACTED]		点 検 者 所 属 会 社	[REDACTED]		
点 設 備 検 名	受 信 機	製造社名	能美防災株式会社			
		型 式 等	受第3～6号 FCS180 1995年製			
点 検 項 目			点 検 結 果		措 置 内 容	
			種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予 備 電 源 ・ 非 常 電 源	外 形	密閉型Ni-cd蓄電池	○			
	表 示	DC24V-6.0Ah2016年製	○			
	※ 端 子 電 圧	26.9 V	○			
	※ 切 替 装 置	自動切替	○			
	※ 充 電 装 置	トリクル充電	○			
	※ 結 線 接 続	コネクター接続	○			
受 信 機	周 囲 の 状 況	1階事務室内	○			
	外 形	P型1級複合盤自立型	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置	13/25L	○			
	電 圧 計	ランプ表示(緑) V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	6 A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置	受信機～発信機	○			
中 継 器	※ 結 線 接 続		○			
	接 地	D種接地工事	○			
	附 属 装 置	備考参照	○			
	※ 火 災 表 示 等	蓄 積 式	○			
		ア ナ ロ グ 式	/			
		二 信 号 式	/			
	※ 注 意 表 示	そ の 他	/			
	回 路 導 通		○			
	設 定 表 示 温 度 等		/			
	感 知 器 作 動 等 の 表 示		/			
予 備 品 等		○				

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
- 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

感 知 器	外 形		○				
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○			
		感 知 区 域		○			
		適 応 性		○			
		機 能 障 害		○			
	※ 熱 感 知 器	※ スポット型	差動 定温(再) 熱アナログ	○			
		分布型	空 気 管 式	／			
			熱電対式・熱半導体式	／			
		器 感 知 線 型		／			
		※ 煙 感 知 器	※ スポット型	イオン 光電 アナログ	○		
			分 離 型		／		
		※ 炎 感 知 器	赤外線 紫外線	／			
		※ 多信号感知器・複合式感知器		／			
	遠隔試験機能を有する感知器		／				
	発 信 機	周 囲 の 状 況	1階・2階	○			
外 形		P型1級発信機	○				
表 示			○				
押しボタン・送受話器			○				
表 示 灯		AC24V	○				
音 響 装 置	外 形	DC24V	○				
	取 付 状 態		○				
	音 圧 等		○				
	鳴 動 方 式	一斉 区分 相互 再鳴動	○				
※ 蓄 積 機 能		○					
※ 二 信 号 機 能		／					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

自動試験機能	予備電源・非常電源		／						
	受信機の火災表示		／						
	受信機の注意表示		／						
	受信機・中継器の制御機能・電路		／						
	感知器		／						
	感知器回路・ベル回路		／						
無線機能			／						
総合点検									
同時作動			／						
※煙感知器等の感度			／						
地区音響装置の音圧		90 dB以上	／						
※総合作動			／						
備考	※受信機バッテリー製造より8年経過している為、取替が望ましいです。 ※受信機製造より25年経過している為、更新をお勧めいたします。 ※付属装置 警備保障・ダンパー・屋内消火栓・空調停止・誘導灯信号装置 ※炉前ホール 炎感知器3個								
	測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
		絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA	普通騒音計	4102		日本カノマックス
		加熱試験器	HK-3		東京防災設備保守協会				
		加煙試験器	FTGJ001-Z		能美防災(株)				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 自動試験機能を有するものにあつては、異常の発生状況、異常が発生した箇所の整備状況等を記録した書類を添付すること。
 - 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

警 戒 区 域		感 知 器														※	発	点	
番 号	名 称	差 動 式			定 温	熱 ア ナ ログ 式 ス ポ ット 型	煙								式 地 音 信 響 装 置	機	結 果		
		※ 分 布 型					ス ポ ッ ト 型				分 離 型								
		空 気 管 式	熱 電 対 式	熱 半 導 体 式			ポ ット 型	式		イ オ ン 化 式	光 電 式		イ オ ン 化 ア ナ ログ 式	光 電 式				光 電 ア ナ ログ 式	
								ス ポ ット 型	感 知 線 型		非 蓄 積	蓄 積		非 蓄 積					蓄 積
1	エントランスホール			4													1	1	○
2	告 別 室				18														○
3	炉 前 ホール				2	3													○
4	炉 室																1	1	○
5	機 械 室・電 気 室				4														○
6	事 務 室・会 議 室				1	2													○
7	式 場 準 備 室・控 室				2														○
8	式 場 ・ ロ ビ ー				7	1											1	1	○
9	藤・白百合・菊																		○
10	売 店 ・ ラ ウ ン ジ					1											1	1	○
11	収 骨 室・ホール				9	1											2	2	○
12	2 階 空 調 機 械 室																1	1	○
13	再 燃 炉 室				3												1	1	○
合 計				4	46	8											8	8	
備 考																			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - 3 ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 4 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 5 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。

非常警報器具及び設備点検票										
名 称	新潟市青山斎場					防火管理者	[REDACTED]			
所 在	新潟市西区青山1436番地1209					立会者	[REDACTED]			
点検種別	機器・総合		点検年月日	年 月 日 ~ 7 年 12 月 23 日						
点 検 者	氏名 [REDACTED]		点 検 者 所 属 会 社 [REDACTED]							
点 設 備	検 名	操作部・複合装置	製造者名 TOA㈱	増幅器	製造者名 TOA㈱	型式等	FS-118PM			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容				
			種別・容量等の内容			判定	不良内容			
機 器 点 検										
非常電源 (内蔵型)	外	形			／					
	表	示			／					
	端子電圧	V	／							
	切替装置		／							
	充電装置		／							
	結線接続		／							
非常ベル・自動式サイレン	起動装置	周囲の状況			／					
		外	形			／				
		表	示			／				
		機	能			／				
	操作部	外	形			／				
		表	示			／				
		電圧計	V	／						
		スイッチ類		／						
	複合装置	ヒューズ類	A	／						
		継電器		／						
		表示灯		／						
		結線接続		／						
ベル・サイレン	接	地		／						
	予備品等		／							
	外	形			／					
	取付状態		／							
音鳴動方式	音	圧	等		／					
	鳴動方式	一斉区分相互再鳴動	／							
	表	示	灯		／					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

放 送 器 等 備	起 動 装 置	周 囲 の 状 況	1階事務室内	○			
		外 形		○			
		押 し ボ タ ン 等		○			
		発 信 機 ・ 非 常 電 話		/			
	増 幅 器 等		自 動 火 災 報 知 設 備 と の 連 動		/		
		周 囲 の 状 況		○			
		外 形		○			
		表 示		○			
		電 圧 計	V	/			
		ス イ ッ チ 類	押しボタン	○			
		保 護 板		/			
		ヒ ュ ー ズ 類	A	○			
		継 電 器		○			
		計 器 類		○			
		表 示 灯		○			
		結 線 接 続		○			
		接 地	D種接地工事	○			
		回 路 選 択		○			
		2 以 上 の 操 作 部 等		/			
		遠 隔 操 作 器 の 連 動		/			
		非 常 用 放 送 切 替		/			
		※地震動予報等に係る放送切替		/			
		回 路 短 絡		/			
		音 声 警 報 音		/			
	火 災 音 信 号		/				
	マ イ ク ロ ホ ン		/				
	予 備 品 等		/				
	ス ピー カー	外 形		○			
		取 付 状 態		○			
		音 圧 等		○			
鳴 動 方 式		一斉 区分 相互 再鳴動	○				
音 量 調 整 器			○				
表 示 灯			/				
	警 鐘 ・ ゴ ン グ 等	周 囲 の 状 況		/			
		外 形		/			
機 能			/				

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第二十五条の二第二項第三号リに規定する地震動予報等に係る放送を行う場合に限る。

総 合 点 検															
音 響 装 置 ・ ス ピ ー カ ー の 音 圧		92 dB以上		／											
総 合 作 動				／											
備 考															
								機器名		型式		校正年月日		製造者名	
								絶縁抵抗計		2406E				YOKOGAWA	
								普通騒音計		4102				日本カノマックス	

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導灯及び誘導標識点検票																																																																																																																																				
名 称		新潟市青山斎場				防 火 管理者																																																																																																																														
所 在		新潟市西区青山1436番地1209				立会者																																																																																																																														
点検種別		機 器 点 検		点検年月日		7 年 12 月 12 日 ～ 7 年 12 月 18 日																																																																																																																														
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社																																																																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3" rowspan="3">点 検 項 目</th> <th colspan="5">点 検 結 果</th> <th rowspan="3">措 置 内 容</th> </tr> <tr> <th colspan="3">種別・容量等の内容</th> <th rowspan="2">判定</th> <th rowspan="2">不 良 内 容</th> </tr> <tr> <th>避難口</th> <th>通 路</th> <th>客 席</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="10">誘 導 灯</td> <td rowspan="4">外箱・表示面</td> <td>種 類</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>視 認 障 害 等</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>外 形</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表 示</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">非 常 電 源 (内 蔵 型)</td> <td>外 形</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>表 示</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 能 ①</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td>備考1参照</td> <td>取替済(R8・2・3)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">光 源</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">点 検 ス イ ッ チ</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ヒ ュ ー ズ 類</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">結 線 接 続</td> <td></td> <td></td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">信 号 装 置 等</td> <td>外 形</td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>結 線 接 続</td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>○</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>機 能 ③</td> <td></td> <td>/</td> <td>/</td> <td>○</td> <td>備考2参照</td> <td>取替済(R8・2・3)</td> </tr> </tbody> </table>										点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容	種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容	避難口	通 路	客 席	誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○			視 認 障 害 等			/	○			外 形			/	○			表 示			/	○			非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形			/	○			表 示			/	○			機 能 ①			/	○	備考1参照	取替済(R8・2・3)	光 源				/	○			点 検 ス イ ッ チ				/	○			ヒ ュ ー ズ 類				/	○			結 線 接 続				/	○			信 号 装 置 等	外 形		/	/	○			結 線 接 続		/	/	○			機 能 ③		/	/	○	備考2参照	取替済(R8・2・3)
点 検 項 目			点 検 結 果					措 置 内 容																																																																																																																												
			種別・容量等の内容			判定	不 良 内 容																																																																																																																													
			避難口	通 路	客 席																																																																																																																															
誘 導 灯	外箱・表示面	種 類			/	○																																																																																																																														
		視 認 障 害 等			/	○																																																																																																																														
		外 形			/	○																																																																																																																														
		表 示			/	○																																																																																																																														
	非 常 電 源 (内 蔵 型)	外 形			/	○																																																																																																																														
		表 示			/	○																																																																																																																														
		機 能 ①			/	○	備考1参照	取替済(R8・2・3)																																																																																																																												
	光 源				/	○																																																																																																																														
	点 検 ス イ ッ チ				/	○																																																																																																																														
	ヒ ュ ー ズ 類				/	○																																																																																																																														
結 線 接 続				/	○																																																																																																																															
信 号 装 置 等	外 形		/	/	○																																																																																																																															
	結 線 接 続		/	/	○																																																																																																																															
	機 能 ③		/	/	○	備考2参照	取替済(R8・2・3)																																																																																																																													

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

誘導標識	外 形		/	/	/	/		
	視 認 障 害 等		/	/	/	/		
	採 光 又 は 照 明		/	/	/	/		
	※ 表 示 面 の 輝 度		/	/	/	/		
	※ 設 置 場 所 の 照 度		/	/	/	/		
	※ ※ ヒ ュ ー ズ 類		/	/	/	/		
	※ ※ 結 線 接 続		/	/	/	/		
	※ ※ ※ 非 常 電 源	外 形	/	/	/	/		
		表 示	/	/	/	/		
		機 能	/	/	/	/		
備 考	1.1階炉室階段脇避難口器具不良の為、器具の交換が必要です。							
	2.1階電気室内及び式場風除室内・2階機械室内点滅装置不良の為、器具の交換が必要です。							
測 定 機 器	※分電盤 1階機械室内1L-1・廊下1L-2・空調機械室内1L-3・空調機械室2内1L-4 事務室内1L-5・2階機械室内 2L-1							
	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA				
	照度計	ANA-F9		東京硝子器機(株)				

備考

1

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

2

種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。

3

判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。

4

選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。

5

措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

6

票中※印のあるものは、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第28条の2第1項第3号ハ並びに第28条の3第4項第3号の2及び第10号に規定する蓄光式誘導標識、「誘導灯及び誘導標識の基準」(平成11年消防庁告示第2号)第5第3号(5)に規定する高輝度蓄光式誘導標識に限る。

7

票中※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識に限る。

8

票中※※※印のあるものは、電気エネルギーにより光を発する誘導標識のうち、内蔵型の電源を有するものに限る。

誘導灯及び誘導標識一覽表

$$\left(\begin{array}{c|c} 1 & 1 \end{array} \right)$$

名称

点検年月日

新潟市青山斎場

年 月 日 ~ 7 年 12 月 18 日

[illegible]

備考

備考 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。

非常電源(自家発電設備)点検票(設備名 屋内消火栓設備)										
名 称	新潟市青山斎場					防 火 管理者	[REDACTED]			
所 在	新潟市西区青山1436番地1209					立会者	[REDACTED]			
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	年 月 日 ~ 7 年 12 月 18 日						
点 検 者	氏名		点 検 者 所 属 会 社	[REDACTED]						
	[REDACTED]									
点 設 備 名	原 動 機	製 造 者 名	三菱重工業(株)	発 電 機	製 造 者 名	富士電機(株)				
		型 式	S6B3-PTA		型 式	SPC375B				
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容				
			種別・容量等の内容			判定	不良内容			
機 器 点 検										
設 置 状 況	周 囲 の 状 況		2階発電機室		○					
	区 画	等		キュービクル式	○					
				キュービクル式以外	○					
	水 の 浸 透				○					
	換 気		自然	機械	○					
	照 明		蛍光灯FL40W		○					
表	識 別		発電設備		○					
	示				○					
自 家 発 電 装 置	原 動 機 ・ 発 電 機		種類: ディーゼル / 240 KW		○					
	冷 却 装 置	ラジエータ、配管			○					
		冷 却 フ ァ ン			○					
	潤 滑 油 類				○					
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備				○					
	動 圧 用 装 置 空 置 気 始	外 形			/					
		空 気 だ め		MPa	ℓ	/				
		潤 滑 油 類			/					
置 始	動 用 燃 料				/					

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

制御装置	周囲の状況			○		
	発電機盤			○		
	自動始動盤			○		
	補機盤			/		
	電源表示灯			○		
	表示灯			○		
	開閉器・遮断器		NFB-100A	○		
	ヒューズ類		10 A	○		
継電器			○			
保護装置		保温ヒーター	○			
結線接続			○			
燃料容器等	外形	別置タンク	○			
	燃料貯蔵量	種類 2号軽油750/950 ℓ	○			
冷却水タンク	外形	ラジエーター	○			
	水量	満量 ℓ	○			
排気筒	周囲の状況	外部放出	○			
	外形		○			
	貫通部	スリーブ	○			
配線			○			
結線接続			○			
接地		D種接地工事	○			
始動性能			○			
運転性能	運転状況		○			
	換気	気温28℃	○			
停止性能	手動停止		○			
	自動停止		○			
耐震措置			○			
予備品等			○			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 票中※のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。

総 合 点 検								
接 地 抵 抗	D 種 19 Ω		／					
絶 縁 抵 抗	100 MΩ		／					
自 家 発 電 装 置 の 接 続 部				／				
始 動 装 置	※ 始 動 用 蓄 電 池 設 備			／				
	始 動 用 空 気 圧 縮 設 備			0	／			
	始 動 補 助 装 置			／				
保 護 継 電 器 等				／				
※※ 運 転 性 能	負 荷 運 転			4.8 KW	／			
	内 部 観 察			／				
切 替 性 能	運 転 切 替 性 能			／				
	※ 蓄 電 池 切 替 性 能			／				
	始 動 用 燃 料 切 替 性 能			／				
備 考	電気主任技術者 氏名及び番号 負荷運転の最終実施年月 (7 年 6 月) ※負荷運転試験は定格運転にて確認しました。							
	※200V× $\sqrt{3}$ (1.732)×18A(運転電流)×0.8(力率)							
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※のあるものは、非常電源(蓄電池設備)点検票を添付すること。
 - 7 票中※※のあるものは、当該点検項目の最終年月を備考欄に記入し、別表第24第2項(6)に規定する運転性能の維持管理に係る予防的な保全策を講じられている場合は、当該保全策を講じていることを示す書類を添付すること。

非常電源(蓄電池設備)点検票(設備名 自家発電設備)													
名 称		新潟市青山斎場				防 火 管理者							
所 在		新潟市西区青山1436番地1209				立会者							
点 検 種 別		機 器 ・ 総 合		点検年月日		年 月 日 ~ 7 年 12 月 18 日							
点 検 者		氏名		点 検 者 所 属 会 社									
点 検 備 名		蓄 電 池		製造者名		(株)古河電池		充電装置		製造者名		富士電機(株)	
				型 式		HS-200E				型 式		SCH-PA24	
		逆変換装置		製造者名				直交変換装置		製造者名			
				型 式						型 式			
点 検 項 目				点 検 結 果				措 置 内 容					
				種別・容量等の内容		判定		不 良 内 容					
機 器 点 検													
設 置 状 況	周 囲 の 状 況			2階発電機室		○							
	区 画	等		キュービクル式		○							
				キュービクル式以外		○							
	水 の 浸 透					○							
	換 気	自 然		機 械		○							
照 明			蛍光灯FL40W		○								
	標 識		発電機室		○								
蓄 電 池	外 形			24V200Ah		○							
	表 示			HS-200E		○							
	電 解 液					○							
	減 液 警 報 用 電 極					○							
	液 漏 れ 警 報 用 電 極					/							
	総 電 圧			26.6 V		○							
	セ ル 電 圧			2.17~2.19 V		○							
	負 荷 容 量					○							
均 等 充 電					○								

- 備考
- 1

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2

種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
- 3

判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
- 4

選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
- 5

措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

充電装置	外形	24V12A	○		
	表示	SCH-12A-24	○		
	開閉器・遮断器		○		
	交流入力電圧	200 V	○		
	トリクル・浮動・トリクル	浮動 28 V	○		
	定電流定電圧充電電圧	定電流定電圧			
	均等充電電圧	28 V	○		
	出力電流	A	○		
	負荷電圧	V	/		
	負荷電流	A	/		
逆変換装置	自動充電切替		○		
	接地		○		
	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
直交変換装置	周波数	HZ	/		
	接地		/		
	外形		/		
	表示		/		
	開閉器・遮断器		/		
	交流入力電圧	V	/		
	充電電圧	V	/		
	充電電流	A	/		
結線	交流出力電圧	V	/		
	交流出力電流	A	/		
	接地		/		
接続		○			

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

ポンプ	外	形		○		
	性	能		○		
タンク・配管等				○		
制御装置				○		
耐震措置				○		
予備品等				○		
総合点検						
接地抵抗	抵抗	D種	Ω	/		
絶縁抵抗	抵抗		MΩ	/		
容量	量		200Ah	/		
切替装置				/		
電圧計・周波数計			200V・52.2HZ	/		
警報動作				/		
減液警報装置				/		
液漏れ警報装置				/		
電圧調整範囲				/		
負荷電圧補償装置				/		
タイマー				/		
備考	電気主任技術者 氏名及び番号					
	※蓄電池 2021年1月製					
	※蓄電池 次回交換推奨年月 2026年1月迄					
測定機器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA		

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。

蓄電池充電記錄

形名 HS-200E 充電電流 A 7 年 12 月 18 日 10 時 30 分測定

[illegible]

別記様式

防排煙制御設備(その1)

防 排 煙 制 御 設 備 点 検 票						
名 称	新潟市青山斎場			防 火 管理者	[REDACTED]	
所 在	新潟市西区青山1436番地1209			立会者	[REDACTED]	
点 検 種 別	機 器 ・ 総 合		点検年月日	7 年 12 月 12 日 ~ 7 年 12 月 18 日		
点 検 者	氏名 [REDACTED]		点 検 者 所 属 会 社	[REDACTED]		
点 設 備 検 名	連 動 制 御 盤		製造社名	能美防災株式会社		
			型 式 等	FCS180		
	連動制御器・中継器		製造社名			
			型 式 等			
点 検 項 目			点 検 結 果			措 置 内 容
			種別・容量等の内容	判定	不 良 内 容	
機 器 点 検						
予 備 電 源 (内蔵型) ・ 非常電源	外 形	密閉型Ni-cd蓄電池	○			
	表 示	DC24V-6.0Ah2016年製(自火報兼用)	○			
	※ 端 子 電 圧	26.9 V	○			
	※ 切 替 装 置	自働切替	○			
	※ 充 電 装 置	トリクル充電	○			
	※ 結 線 接 続	コネクター式	○			
連 動 制 御 盤 ・ 中 継 器	周 囲 の 状 況	1階事務室	○			
	外 形	複合盤	○			
	表 示		○			
	警 戒 区 域 の 表 示 装 置		○			
	電 圧 計	ランプ表示(緑) V	○			
	ス イ ッ チ 類		○			
	ヒ ュ ー ズ 類	A	○			
	※ 継 電 器		○			
	表 示 灯		○			
	通 話 装 置		/			
	※ 結 線 接 続		○			
	接 地		○			
	附 属 装 置		/			
	回 路 導 通		○			
	設 定 表 示 温 度 等		/			
感 知 器 作 動 等 の 表 示		○				
予 備 品 等		○				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式(別紙)

防排煙制御設備(その2)

感 知 器	外 形			○				
	警 戒 状 況	未 警 戒 部 分		○				
		感 知 区 域		○				
		適 応 性		○				
		機 能 障 害		○				
	※ 連 動 用 熱 感 知 器			/				
	※ 連 動 用 煙 感 知 器			○				
	※多信号式感知器・複合式感知器			/				
	遠隔機能試験を有する感知器			/				
	連 動 機 器	周 囲 の 状 況		シャッター・防火戸・垂れ壁	○			
外 形			○					
機 能 障 害			○					
手 動 閉 鎖 装 置			○					
自 動 閉 鎖 装 置			○					
音 響 装 置			○					
危 害 防 止 装 置			/					
総 合 点 検								
同 時 作 動			/					
※ 煙 感 知 器 等 の 感 度			/					
総 合 作 動			/					
配 線	絶 縁 抵 抗	電 源 回 路	50 MΩ	/				
		感 知 回 路	50 MΩ	/				
		制 御 回 路	50 MΩ	/				
		附 属 回 路	MΩ	/				
	耐 熱 保 護			/				
	開 閉 器 ・ 遮 断 器		NFB 20A	/				
備 考								
測 定 機 器	機器名	型式	校正年月日	製造者名	機器名	型式	校正年月日	製造者名
	絶縁抵抗計	2406E		YOKOGAWA	普通騒音計	4102		日本カノマックス
	加熱試験器	HK-3		東京防災設備保守協会				
	加煙試験器	FTGJ001-Z		能美防災(株)				

- 備考
- 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 2 種別・容量等の内容欄は、該当するものについて記入すること。
 - 3 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 4 選択肢のある欄は、該当事項に○印を付すこと。
 - 5 措置内容欄には、点検の際措置した内容を記入すること。
 - 6 票中※印の欄は、自動試験機能を有するものにあつては記入不要。

別記様式(別紙)

防排煙制御設備(その3)

警 戒 区 域		連 動 機 器	手 動 閉 鎖 装 置	連 動 用 感 知 器					連 動 機 器								音 響 装 置	点 検 結 果	
番 号 No.	名 称			煙 式		熱 式			防 火 扉	防 火 シ ャ ッ タ ー	耐 火 ク ロ ス ス ク リ ー ン	ダ ン パ ー	排 煙 ダ ン パ ー	垂 れ 壁	排 煙 口	加 圧 給 気 口			排 煙 窓
				光 電 式 ス ポ ッ ト 型	光 電 ア ナ ロ グ 式	イ オ ン 化 式	定 温 式 ス ポ ッ ト 型	熱 ア ナ ロ グ 式											
15	2階空調機械室1											2							○
16	2階空調機械室2											1							○
17	2階空調機械室3											2							○
18	2階空調機械室4											1							○
19	2階空調機械室5											2							○
20	2階空調機械室6											1							○
21	シャッター事務室受付			2						1								1	○
22	シャッターラウンジ			2						1								1	○
23	防火戸収骨廊下			2					1										○
24	シャッター炉前ホール			1						1								1	○
25	垂れ壁炉前ホール			2									2						○
合 計				9					1	3			9	2				3	
備 考																			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 受信機の表示番号又は警戒区域ごとに個数を記入すること。
 - ※印のあるもので不良のものは、(その7)に機器ごとの点検結果を記入すること。
 - 判定欄は、正常の場合は○印、不良の場合は×印を記入し、不良内容欄にその内容を記入すること。
 - 警戒区域内の感知器の個数が1の場合、階ごとに感知器の個数を記入すること。