



エアコン  
天井カセット型  
冷房能力 14.0kW  
新冷媒 R410A

開閉器  
MELB 3P 60A 30mA  
B MCB 3P 30A x 3  
SPXI (予備スペース)

CV14-3C  
ELB 3P60/60A

MCB  
3P30A

事業名	小中学校冷房設備整備 事業
工事名	笹山小学校職員室冷房設備 工事
図名	電気設備平面図・P盤結線図
図番	1/1
縮尺	1:100
年度	H15年度
豊後市役所印	建設課都市計画室建築係