

No.	資料名	頁	項番	質問	回答
1	入札のご案内	3	3(1)	本物件土壌汚染で気を付ける点等はあるか。	土地の形質変更を行う場合は、汚染の拡散を防止するため、事前に市に届出を行う必要があります。具体的な指導内容は施行方法等により異なるため、環境対策課にご相談ください。
2	入札のご案内	18, 26	2(1)	公園330㎡以上とあるが、分散して公園を整備することは可能か。	売買仮契約書別紙「第23条の規定による特約事項」（18頁）及び「第22条の規定による特約事項」（26頁）の2（1）のとおり「a1506」を含む330㎡以上の公園の整備を条件としているため、330㎡の面積については分散して整備することはできません。
3	用地平面図	-	-	座標値入りの用地図は提供可能か。	地積測量図をホームページに掲載します。
4	残置物配置図	-	-	本物件残置の杭はGL何mの位置に残置しているか。	杭上端の位置は、A1杭がGL-1, 150mm、B1～B3杭及びC1～C8杭がGL-1, 500mm程度と推定しています。 ※地下水位が高く、杭上端を直接測量できなかったため、発注図面を基とした参考値となります。