

平成26年5月15日

新潟市建設工事参加業者 各位

新潟市建築部公共建築第1課
新潟市財務部契約課

建一第12号 西蒲消防署中之口出張所庁舎改築工事の積算内容について（お知らせ）

平成26年4月24日公告の「建一第12号 西蒲消防署中之口出張所庁舎改築工事」の設計書について、下記のとおりお知らせします。

関連する質疑については、電子入札システム上で回答済みですが、積算にあたってはご注意ください。よろしくお願いいたします。

記

（1）図面 A-19、21、24、25 便所・洗面所・消毒室のライニング部について

便所・洗面所・消毒室のライニング部について、工事設計書と図面に異なる点がありました。工事設計書では、消毒室は「ステンレス貼り」、便所・洗面所は「ビニルクロス貼り」で積算されていますが、図面では「化粧ケイカル板 t=6」と記載されています。入札金額の積算にあたっては、図面 A-19、21、24、25 を差し替え、工事設計書の内容で積算願います。