


位置図 1:10,000



系統図

縮尺 1 : 5,000


位置図

縮尺 1 : 30,000







新潟市公共下水道

建設区分 工事名		位置図・系統図			
図面名称					
縮尺	図市	図整	図年	図月	図日
縮尺	図市	図整	図年	図月	図日
新潟市下水道部下水道管理センター					



縮尺 1:20

(取付管)



	ランクa	ランクb	ランク
浸入水			
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	3	5	
取付管の突出し			1
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			1

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水		5	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

	右	左
φ 150		
φ 200		



	右	左
φ 150	2	3
φ 200		

	右	左
φ 150	1	2
φ 200		



5

新潟市 公 共 下 水 道						
排水区分 工 事 名						
図面名称		平瀬園・観新園図、更生管橋造図				
縮 尺		図 示		施 工 期 日		
縦 長		横 高		面 積	計 画 番 号	

新潟市下水道部下水道管理センター



更生管構造図 縮尺 1:20



異常箇所一覧(6路線 No. 133-134)

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	1	1	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			2

注1) 浸入水ランクcは施工対象外とする。



取付管箇所数一覧(6路線 No. 133-134)

	右	左
φ150	2	3
φ200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものとされている。
2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。




6

新 潟 市 公 共 下 水 道					
排水区分 工 事 名					
図面名称 平面図・縦断面図・更生管構造図					
縮 尺	図 示	調 査	設 計	図面 番号	
縮 尺	図 示	調 査	設 計	図面 番号	
新潟市下水道部下水道管理センター					



縮尺 1:20

(取付管)



	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	1	3	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

注1) 浸入水ランク c は施工対象外とする。

	右	左
φ150	1	
φ200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものとなっている。
2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	3	1	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			2

注1) 浸入水ランク c は施工対象外とする。

	右	左
φ 150	1	1
φ 200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものとなっている。
2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水			
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

注1) 浸入水ランクcは施工対象外とする。


	右	左
φ 150	1	1
φ 200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものとなっている。
2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。




平面図

縮尺 1:1000



縦断面図

縮尺 縦 1:200
横 1:1000




更生管構造図

縮尺 1:20

(本管)

15路線 No. 121-122



異常箇所一覧(15路線 No. 121-122)

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水		2	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

注1) 浸入水ランク cは施工対象外とする。

取付管箇所数一覧(15路線 No. 121-122)

	右	左
φ150	4	
φ200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものとされている。
2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。

15


新 潟 市 公 共 下 水 道					
排水区分 工 事 名		平面図・縦断面図・更生管構造図			
図面名称	縮 尺	図 示	調 査	設 計	図面 番号
調 査	補 査	保 査	保 査	設 計	図面 番号
新潟市下水道部下水道管理センター					

排水区分 工 事 名							
図面名称		平面図・縦断面図・更生管構造図					
縮 尺		図 示		調 整 年 月 日			
図 長	横 寸	係 長		設 計		図 面 番 号	
新潟市下水道部下水道管理センター							




平面図

縮尺 1:1000



縦断面図

縮尺 縦 1:200
横 1:1000




更生管構造図


縮尺 1:20

(本管)


7路線 No. 129-130



(取付管)



9路線 No. 131-132



異常箇所一覧(7路線 No. 129-130)

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	1	2	
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			1

注1) 浸入水ランクcは施工対象外とする。

取付管箇所数一覧(7路線 No. 129-130)

	右	左
φ150	3	1
φ200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものである。
注2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。

異常箇所一覧(9路線 No. 131-132)

	ランクa	ランクb	ランクc
浸入水	1	2	2
取付管の突出し			
油脂の付着			
樹木根侵入			
モルタル付着(取付管)			

注1) 浸入水ランクcは施工対象外とする。

取付管箇所数一覧(9路線 No. 131-132)

	右	左
φ150	2	1
φ200		

注1) 平面図における取付管位置は、下水道台帳から転記したものである。
注2) 上表における取付管箇所数は、本管用調査記録表に基づいて整理したものである。

7		9	
新潟市公共下水道			
排水区分 工事名			
図面名称 平面図・縦断面図・更生管構造図			
縮尺	図示	図示	図示
縮尺	縮尺	縮尺	縮尺
新潟市下水道部下水道管理センター			